VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laboratoř
Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD

vydává

C E R T I F I K Á T

č. VUPS V - 26 - 046

prokazující splnění specifického požadavku na vlastnost výrobku

Výrobce: **Styroprofile, a.s.** IČ: 281 80 577
Myslíkova 1415/27
110 00 Praha 1, Nové Město

Výrobní závod: **Styroprofile, a.s., provozovna Bruntál**
Zahradní 1946/42B
792 01 Bruntál, Česká republika

Na výrobek: **Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové konstrukce, typu UD DIN, CD DIN, CW DIN, UW DIN podle DIN 18182-1**

Typ / varianty výrobku: Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové konstrukce, typu UD DIN, CD DIN, CW DIN, UW DIN podle EN 14195 se specifickými požadavky podle DIN 18182-1.

Určené použití výrobku: pro sádrokartonové konstrukce

Certifikační orgán přezkoumal technickou dokumentaci výrobku, provedl zkoušení vzorků výrobků a posouzení shody charakteristiky vzorků výrobků k požadavku EN 14195 - Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody a k DIN 18182-1 - Příslušenství pro zpracování sádrokartonových desek, část 1 - Profily z ocelového plechu.

Charakteristika výrobku	Postup stanovení charakteristiky	Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové konstrukce podle ČSN EN 14195 a DIN 18182-1, typů:					
		UD DIN	CD DIN	CW DIN	UW DIN	Požadavek	Posouzení shody
Pevnost v tahu, vyjádřená jako smluvní mez kluzu $R_{p,0,2}$ [N/mm^2]	ČSN EN ISO 6892-1	359	280	367	335	min. 140 N/mm^2	Vyhovuje

Posouzení shody charakteristiky výrobků ke specifikovanému požadavku ČSN EN 14195 bylo provedeno na základě protokolu o zkoušce č. A 005/2026, ze dne 12.02.2026, který vydala akreditovaná zkušební laboratoř č. 1234 Výzkumného ústavu pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., Praha.

Datum vydání: 17.02.2026

Dana Školová
zástupce vedoucího certifikačního orgánu pro výrobky a procesy