RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FATURA

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Audit Energy

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

• OBJETIVO:

Essa análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação.

IDENTIFICAÇÃO: https://www.powerhub.io/faturas — grafico

CLIENTE: daidar **(Fatura importada — dezembro de 2025 — Distribuição)**

Site: daidar — Centro de Soluções

CONCESSIONÁRIA: CPFL Paulista **(Fatura importada — dezembro de 2025 — Distribuição)**

UNIDADE: 98765432

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 27/12/2025 a 27/01/2026 **(Fatura importada — dezembro de 2025 — Distribuição)**

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO: Comercial **(Fatura importada — dezembro de 2025 — Distribuição)**

DATA DE REAJUSTE: Abril de 25 próxima em Abril 2026

DATA DA EMISSÃO: dezembro de 2025 na conta

• VALOR DA FATURA: HTTPS://WWW.POWERHUB.IO/FATURAS PRINT DA PAGINA

DADOS DE FATURAS (MENSAL)

LEITURA	CONSUMO	TARIFA
27/12/2025 a 27/01/2026	**3.964 kWh**	**Comercial**
VALOR	CUSTO MÉDIO POR MWH	CONCESSIONÁRIA
R$ 5.931,55	**R$ 1.4964**	**CPFL Paulista**

• ANÁLISE:

- Consumo de energia (kWh)
- Comparativo com meses anteriores e com o mesmo período do ano anterior.
- Análise da curva de carga (se disponível).
- Detalhes sobre a geração e consumo (para sistemas com energia solar).
- Conforme tabela abaixo.

---

https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada — dezembro de 2025 — Distribuição

Somando tributos e iluminação pública, esses encargos representam aproximadamente **22,87% do valor total da fatura a ser paga.**

Na fatura de dezembro de 2025 foram identificados encargos financeiros referentes ao pagamento em atraso da fatura de dezembro de 2025, compostos por:

- Atualização monetária: **R$ 0,00**
- Juros de mora: **R$ 0,00**
- Multa por atraso: **R$ 0,00**

> Os encargos totalizaram **R$ 0,00**, representando aproximadamente **0.00% do valor total da fatura.**

• CHECK LIST:

Com base no checklist enviado estaremos realizando um cálculo do consumo dos equipamentos elétrico, forma de cálculo conforme modelo abaixo

> ***METODOLOGIA DE CÁLCULO***
>
> *A fórmula para o consumo mensal em quilowatts-hora (kWh) é:*
> ***Consumo (kWh) = (Potência em W x Horas de uso por dia x Dias de uso no mês) / 1.000.***

Estimativa realizada com base nos dois últimos meses de consumo registrados em fatura, considerando dias operacionais.

fevereiro de 2026: 1.320 kWh

fevereiro de 2026: 1.320 kWh

Total: 2.640 kWh

Média dos dois meses: 1.320 kWh

DADOS DO AUDITORIA

daidar

Unidade: 98765432

EQUIPAMENTO	QTD	POTÊNCIA (W)	USO/DIA	KWH/MÊS (EST.)
ar condicionado	5	210W	9h	41.58 kWh
xbox	5	130W	3h	8.58 kWh
geladeira	17	230W	24h	121.44 kWh
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				**171.60 kWh**

DIFERENÇA FATURA VS INVENTÁRIO

95.67%

Consumo Real: **3.964 kWh**

• ANÁLISE DE ESPECIALISTA (IA):

Análise Técnica:

O consumo real da fatura de energia da Daidar (CNPJ: 33.050.196/0001-88) é de 3964 kWh, com um valor total de R$ 5931.55 e uma tarifa unitária de R$ 1.4964/kWh.

O inventário de equipamentos estimou um consumo total de 171.60 kWh, apresentando uma divergência de -95.67% em relação ao consumo real. Isso sugere que houve uma significativa diferença entre o consumo estimado e o real.

No entanto, é importante notar que o inventário está incompleto, não contendo informações detalhadas sobre os equipamentos instalados. Para realizar uma análise precisa da divergência e identificar oportunidades de otimização do consumo energético, é fundamental que sejam cadastrados todos os equipamentos existentes.

Se o inventário estiver completo, a alta divergência pode ser indicativa de auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura. É importante investigar as causas da diferença e implementar medidas para reduzir o consumo energético.

- **Recomendações:**

- Cadastro completo dos equipamentos instalados;
- Auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura;
- Implementação de medidas para reduzir o consumo energético.

A análise técnica realizada revelou uma divergência significativa entre o consumo estimado e real da Daidar. Para realizar uma análise precisa e identificar oportunidades de otimização do consumo energético, é fundamental que sejam cadastrados todos os equipamentos instalados. Além disso, é importante investigar as causas da diferença e implementar medidas para reduzir o consumo energético.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY