EUROCERT®
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Intestazione fattura:

COND. VIA GENNARO TRISORIO LUIZZI, 176/A
VIA GENNARO TRISORIO LUIZZI, 176/A
LOSETO
70129 BARI (BA)

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (D.P.R. 633/1972), salvo per i soggetti non titolari di partita Iva e/o non residenti ai sensi del comma 909, articolo 1, L. 205/2017.

Tipo documento:	Numero doc.:	Data documento:	Descrizione:
TD01 (fattura)	**84566**	**11/12/2025**	**RIMESSA DIRETTA RIC. FATT.**

Banca: **UNICREDIT BANCA SPA c/c 74929** IBAN: **IT49B0200836640000030074929** - Indicare sempre il numero di fattura nella causale di pagamento

Cod. cliente:	Cod. Destinatario:	Partita IVA:	Cod. fiscale:
59189		**N/A**	**93056300721**

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	CI
VERIFICA PERIODICA - ASCENSORE	**1**	**160,00**	**160,00**	**10**
AI SENSI DEL DPR 162/99				
INDIRIZZO: ***VIA GENERALE TRISORIO LIUZZI, 176/A - BARI (BA)***				
NR. MATRICOLA: ***ISPESL BA/ 532/91*** *- NR. FABBRICA:* ***1465*** *- NS. RIF.:* ***87585***				
VERBALE NR.: ***06525ASC0905*** *- DEL:* ***18/11/2025***				



Importo servizi	Oneri sicurezza	Spese incasso	Spese Amministrative	Spese bolli	
€ 160,00	**€ 6,50**	**€ 0,00**	**€ 1,50**		**€ 0.00**
Descr. I.V.A.	Imponibile	Totale IVA	Importo	Totale Imponibile	**€ 168,00**
iva 10 %	**€ 168,00**	**€ 16,80**	**€ 184,80**	Totale iva	**€ 16,80**
				Totale documento	**€ 184,80**
				RILEVATA RITENUTA D'ACCONTO **4.00%**	**€ 6,72**
				NETTO A PAGARE ENTRO IL 11/12/2025	***€ 178,08***

Eurocert S.p.A. Società unipersonale
Sede legale: Via Triulziana, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa: Via dell'Artigianato, 13 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
C.F. - P.IVA - Num. Reg. Imp. Milano Monza Brianza Lodi: 01358390431
Numero R.E.A. 2088843 - Cap. Soc. 1.500.000 € i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.

Sito Web: **http://www.eurocert.it**
Email: **info@eurocert.it**
Pec: **eurocert@pec.it**
Tel. **+39 051.6056810**

EUROCERT
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Organismo Notificato n. 0861
Sede legale: Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa: Via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
C.F. - P.IVA - Num. Reg. Imp. Milano Monza Brianza Lodi: 01358390431
Numero R.E.A. 2088843 - Cap. Soc. 1.500.000 € i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
Tel. +39 051 6056810 - www.eurocert.it - E-mail: info@eurocert.it
Decreto di autorizzazione Ministeriale del 31/10/2023

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
01099

VERBALE DI VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE DPR 162/99

(ai sensi del DPR 162/99 s.m.i.)

CODICE IMPIANTO **87585** VERBALE N° **06525ASC0905**

☑ **Verifica Periodica (art.13)**
☐ **Verifica Straordinaria**

a seguito di:
☐ Modifiche costruttive (art. 14.3)
☐ Verbale negativo (art. 14.1)
☐ Incidente (art. 14.2)
☐ Attivazione di impianto (art. 12.2-bis)
☐ Richiesta dal cliente

Cliente	Nominativo:	**COND. VIA GENNARO TRISORIO LUIZZI, 176/A**		
	Via:	**Via GENNARO TRISORIO LUIZZI, 176/A**		CAP: **70129**
	Città:	**BARI**	Località: **LOSETO**	Prov: **BA**
Impianto	Via:	**VIA GENERALE TRISORIO LIUZZI, 176/A**		CAP: **70121**
	Città:	**BARI**	Località:	Prov: **BA**
	Tipo: **ASCENSORE**		Marca: **VOEM**	
	Numero di Fabbrica: **1465**		Matricola: **ISPESL BA/ 532/91**	
	Azionamento: **ELETTRICO**		Data di collaudo/CE/UE:	
	Corsa:	Velocità:	Nr Fermate: **10**	Portata: **400 kg**
	Norma di Riferimento: **DPR 1497/63**			
Manutentore	Ditta incaricata della manutenzione: **TORTORELLA ASCENSORI**			
	Delegato della ditta di manutenzione per l'assistenza tecnica: **Donato Bellomo**			

Il Verificatore:	Data verifica:
CICI Ing. FILIPPO SERGIO iscritto all'ordine degli ing. della provincia di **BA** con N° **9444**	**18/11/2025**
Data emissione:	**18/11/2025**

Per la conduzione della verifica e la stesura del presente verbale si è fatto riferimento alla lista di controllo CHK10 e alle circolari tecniche interne

☐ **Compilato allegato integrativo di verifica straordinaria per modifica**

Gli strumenti utilizzati dal verificatore sono assegnati da Eurocert e registrati nel REG14

ESITO DELLA VERIFICA: POSITIVO

L'elenco delle Non Conformità e/o dei rilievi è riportato da pagina 2

Firmato digitalmente da CICI Ing. FILIPPO SERGIO in data 18/11/2025

Il verbale, comprensivo degli eventuali allegati, **è da intendersi definitivo solo a seguito del Riesame** da parte della Direzione Tecnica Eurocert come da Regolamento MOD36 in revisione vigente.

RIESAME

A seguito del riesame, **si conferma l'esito** del verbale.

Firmato da ESPOSITO ING. GIANPIERO Data: 09/12/2025

EUROCERT
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Organismo Notificato n. 0861
Sede legale: Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Sede operativa: Via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
C.F. - P.IVA - Num. Reg. Imp. Milano Monza Brianza Lodi: 01358390431
Numero R.E.A. 2088843 - Cap. Soc. 1.500.000 € i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento della società Hdb S.r.l.
Tel. +39 051 6056810 - www.eurocert.it - E-mail: info@eurocert.it
Decreto di autorizzazione Ministeriale del 31/10/2023

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
01099

AVENDO RISCONTRATO

Eventuali Non Conformità e/o Osservazioni precedenti sono state ottemperate: **No**

Sono stati annotati o allegati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore: **Si**

TARGHE, AVVISI, DOCUMENTAZIONE	C	R	N/A	N/V
Targhe, avvisi, documentazione	☐	☑	☐	☐

SPAZI DEL MACCHINARIO/LOCALE RINVII		C	R	N/A	N/V
Illuminazione	Locale Macchine (misurati 174,0 lx)	☐	☐	☑	☐
	Locale Rinvii (misurati -- lx)	☐	☐	☑	☐
	Area di Lavoro (misurati -- lx)	☐	☐	☑	☐
	Pannello di Controllo (misurati -- lx)	☐	☐	☑	☐
Tipo di sospensione	Funi (Scorrimento 0,5 cm)	☑	☐	☐	☐
	Catene	☐	☐	☑	☐
	Cinghie (Scorrimento -- cm)	☐	☐	☑	☐
Dispositivi di extra-corsa e di rallentamento		☑	☐	☐	☐
Movimento incontrollato della cabina		☐	☐	☑	☐
Paracadute		☑	☐	☐	☐
Limitatore di velocità		☑	☐	☐	☐
Valvola di blocco/valvola limitatrice di flusso		☐	☐	☑	☐
Valvola di sovrapressione (misurato in apertura: -- bar)		☐	☐	☑	☐
Isolamento dei circuiti e guasto a terra: (Valore minimo misurato: 24.0 MΩ) (Valore misurato sul Circuito: Segnalazioni)		☑	☐	☐	☐

VANO DI CORSA		C	R	N/A	N/V
Condizioni delle difese del vano corsa		☑	☐	☐	☐
Dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco		☑	☐	☐	☐
Illuminazione	Fossa (misurati 36,0 lx)	☐	☐	☑	☐
	Vano (misurati 34,0 lx)	☐	☐	☑	☐

CABINA	C	R	N/A	N/V
Illuminazione Cabina (misurati 74,0 lx)	☐	☐	☑	☐
Impianto del tipo: semiautomatico (Spinta chiusura porte (misurati 10,0 daN))	☑	☐	☐	☐
Sistema di comunicazione bidirezionale	☐	☐	☑	☐
Dispositivo di riporto al piano	☐	☐	☑	☐
Allarme	☑	☐	☐	☐
Ripescaggio (Non Conforme al/i piano/i)	☐	☐	☑	☐

PIATTAFORMA ELEVATRICE		C	R	N/A	N/V
Stop a fungo in cabina		☐	☐	☑	☐
Falsa fossa		☐	☐	☑	☐
Tipo manovra:	☐ Azione mantenuta ☐ Mista ☐ Universale	☐	☐	☑	☐

Legenda: ***C*** = *Conforme o funzionante alla prova* ***R*** = *Rilievo* ***N/A*** = *Non Applicabile* ***N/V*** = *Non Verificabile*

Rilievo: segnalazione classificabile come Non Conformità, Osservazione, Nota/Commento.

Non conformità: rilievo che evidenzia il mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali definiti dalle direttive o dalle norme di riferimento che inficia direttamente o immediatamente la sicurezza dell'impianto o una situazione che generi un dubbio rilevante circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto o il ripetersi di una precedente "Osservazione", non risolta in modo efficace. La presenza di una non conformità comporta l'esito negativo della verifica ed è ostativo al mantenimento in esercizio dell'impianto.

Osservazione: rilievo causato da una parziale attuazione di uno o più requisiti definiti dalle direttive o dalla norma di riferimento per quella tipologia di impianto, il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente la sicurezza dell'impianto, la cui risoluzione, in termini di applicazione ed efficacia, sarà oggetto di accertamento nel corso della successiva verifica. Se non risolta in modo efficace, o se reiterata, potrebbe essere riclassificata come Non Conformità nella successiva verifica. Le osservazioni non sono ostative al mantenimento in esercizio dell'impianto.

Nota / Commento: annotazione o rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito per la tipologia di impianto, pertanto non classificabile come Non Conformità od Osservazione, che descrive un'opportunità di miglioramento dello stato dell'arte dell'impianto.

NON CONFORMITÀ (determinano l'esito negativo del verbale)

OSSERVAZIONI (la cui risoluzione, in termini di applicazione ed efficacia, sarà oggetto di accertamento nel corso della prossima verifica - art. 13 DPR 162/99 e s.m.i.)

- Funicella del limitatore di velocità con usura
- Libretto/registro dell'ascensore non disponibile

La permanenza delle Osservazioni contrassegnate con * costituirà una **Non Conformità**.

NOTE / COMMENTI