PFP-P-01

PLANT AND FACILITY PLANNING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
CAHYO ADI N / NYS MGR	CAHYO ADI N / NYS MGR	DANNY HARLY S / NYS SSPV
IMAM SUROSO / PGA MGR	IMAM SUROSO / PGA MGR	ARIS RIZALDI / GA-GS SSPV HENDY MUSTIKA A / SPV IT
KHOLIQ IMAM W / MTC JMGR	M. CHASAN B / MTC SSPV	ARIS CAHYONO / MTC SPV

Versi Indonesia

PLANT AND FACILITY PLANNING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk untuk merencanakan dan menyiapkan fasilitas, yang meliputi Building, Infrastucture, Fire Protection & Information Technology
Plant : Building, Infrastucture (Hydran, Lighting, Lightening, dll)
Facility : General, Manufacturing

WHEN Prosedur ini digunakan untuk pemeliharaan, pengecheckan & juga bila terjadi problem dengan fasilitas Building, Infrastucture, Fire Protection & Information Technology

WHERE Prosedur ini di gunakan untuk seluruh area di JAI.

WHO Penanggung jawab analisa kapasitas dan pengadaan adalah : GA, MTC, NYS & IT

II. FLOWCHART



III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Dept. Terkait	Penyediaan Plant & Facility	Departemen terkait menyediakan Plant & Facility yang meliputi : 1. Building 2. Infrastucture (General Faciliti & Manufacturing Facility) 3. Fire Protection 4. Information Technology (Hardware, Software & Comunication)
2	Dept. Terkait	Buat Schedule Pemeliharaan	Membuat schedule pemeliharaan untuk semua facility oleh masing-masing section . Schedule pemiliharaan bisa mingguan ataupun bulanan
3	Dept. Terkait	Implementasi Pengecekan	Mengimplementasikan pengecekan sesuai dengan schedule pemeliharaan yang sudah dibuat
4	Dept. Terkait	Ada Problem?	Jika ada problem lanjut ke no.5, jika tidak proses berakhir
5	Dept. Terkait	Lihat Lampiran Resiko, Mitigation & Contigency Plan	Jika terjadi problem dengan plant & facility lihat pada lampiran Resiko, Mitigation & Contigency Plan sesuai dengan problem yang terjadi
6	Dept. Terkait	Lakukan countermeasure	Lakukan countermeasure sesuai dengan lampiran Resiko, Mitigation & Contigency Plan yang sudah dibuat

IV. LAMPIRAN

1. RISK ANALYSIS, MITIGATION & CONTIGENCY PLAN OF PLANT AND FACILITY (PFP-P-01-A)

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	7 June 2004	QSA
01	Perubahan pada flowchart karena hasil Second Party Audit	25 Oct 2004	QSA
02	Perubahan proses flowchart	23 Juni 2005	QSA
03	- Perubahan analisa CPV menjadi analisa Line Design - Perubahan PIC Perubahan proses / Improvement dari Process Eng, Prod Eng dan MTC menjadi TPS dan dept. terkait	28 Des 2009	QSA
04	- Revisi Ruang lingkup, Flowchart & penjelasanya - Penambahan lampiran "Risk Analysis, Mitigation & Contigency Plan of Plant and Facility"	21 Juli 2020	QSA

RISK ANALYSIS, MITIGATION & CONTIGENCY PLAN OF PLANT AND FACILITY

PLANT & FACILITY			PIC	RISK ANALYSIS	MITIGATION / PREVENTIVE	CONTINGENCY PLAN
BUILDING			GA	Struktur tanah turun (ambles)	1. Pengecekan kondisi tanah 6 bulanan	1. Melokalisir area terdampak
					2. Melakukan perbaikan	2. Relokasi area
			GA	Kebocoran atap karena air hujan	1. Pembersihan talang air hujan	1. Melindungi equipment dari kebocoran air hujan
			GA	Terjadi tumpahan air kotor	1. Pembersihan secara periodik 2 bulanan	1. Melokalisir area terdampak
					2. Melakukan perbaikan	
			GA	Air kotor	1. Pembersihan tandon air berkala 3 bulanan	1. Pengadaan air bersih oleh pihak ketiga
					2. Pembersihan pipa air 1 tahunan	
			MTC & GA	Air tidak mengalir (Booster pump)	1. Preventive pompa air 2X / tahun (MTC)	1. Penyediaan tandon darurat di toilet (GA)
					(setiap 6 bulan ke 2 dlm 1 tahun ada tambahan item cek)	2. Perbaikan pompa (MTC)
					2. Daily cek kondisi pompa (MTC)	3. Pengadaan air bersih oleh pihak ketiga (GA)
INFRASTRUCTURE	GENERAL FACILITY	AIR CONDITIONING	GA	AC ruangan tidak berfungsi , suhu ruangan menjadi panas / temperature tinggi	1. Perawatan berkala	1. Pengadaan FAN untuk mengkondisikan ruangan menjadi
					2. Pemeriksaan	tidak panas
					3. Perbaikan unit yang rusak	
		LIGHTING NON GENBA	GA	Lampu padam	1. Pengecekan berkala dan perbaikan kerusakan lampu	
		FAN	GA	Fan tidak berfungsi, suhu ruangan menjadi panah / temperature tinggi	1. Pemeriksaan berkala fan	1. Jika memungkinkan rental FAN
					2. Perbaikan fan jika ada kerusakan	
					3. Pengadaan spare fan	
		ELECTRICAL NON GENBA	MTC	Listrik padam	1. Preventive genset 2x / tahun	1. Sewa genset
					2. Daily check genset	
					3. Warming up 3x / minggu	
					4. Cek panel listrik 3 bulanan dalam Gedung (MTC)	
		LIGHTENING	GA	Tersambar petir	1. Pengecekan berkala instalasi penangkal petir setiap 1 Tahun	
					2. Perbaikan jika ada kerusakan dari peralatannya	
		POMPA ABT (AIR BAWAH TANAH)	GA	Air bawah tanah tercemar / Air bawah tanah menjadi kotor	1. Perawatan berkala	1. Pemberian tandon air di tiap-tiap toilet
					2. Pengecekan hasil air setiap 6 bulan sekali	2. Pengadaan air bersih oleh pihak ketiga
					3. Pembersihan pipa air	
					4. Penyediaan tandon air	
	MAUFACTURING FACILITY	ELECTRICAL GENBA (GENERATORS)	MTC	Listrik padam	1. Prentive genset 2x / tahun	1. Pembagian loading produksi (diskusi dengan PPC)
					2. Daily check genset	2. Sewa genset
					3. Warming up 3x / minggu	
					4. Cek panel listrik 3 bulanan	
		LIGHTING GENBA	MTC & GA	Lampu padam	1. Check panel lampu 3 bulanan (MTC)	1. Control stock lampu genba (GA)
						2. Mengganti lampu yang padam :
						A. Lampu TL (GA)
						B. LED Besar (MTC)
		COMPRESSOR	MTC	Tidak ada supply air compressor untuk mesin produksi	1. Prentive compressor tiap 2000 jam	1. Pembagian loading produksi (diskusi dengan PPC)
					2. Daily check compressor	2. Sewa compressor
					3. Cek panel compressor 3 bulanan	
		TRANSFORMATOR	MTC	Transformator rusak sehingga listrik padam	1. Prentive transformator 1x / tahun	1. Pembagian loading produksi (diskusi dengan PPC)
					2. Daily check transformator	2. Sewa transformator
		PLANT LAYOUT	NYS	Space untuk area produksi tidak cukup	1. Relayout	1. Expansi area produksi
FIRE PROTECTION EQUIPMENT		FIRE PROTECTION PUMP (HYDRANT)	MTC & GA	Kegagalan fungsi hydrant sehingga air tidak keluar	1. Prentive hydrant 1x / tahun (MTC)	1. Menghubungi Pemadam Kebakaran PMK terdekat, yaitu
						Pasar Porong Baru (GA)
		FIRE ALARM	GA	Tidak bisa mendeteksi adanya api	1. Pengecekan 6 bulanan	1. Pemberitahuan secara manual (announcement)
					2. Perbaikan jika ada kerusakan	
		APAR TABUNG	GA	APAR tidak berfungsi untuk memadamkan api	1. Pengecekan 1 bulanan	1. Penggunaan sarana pemadaman lain selain APAR
					2. Perbaikan jika ada kerusakan	
INFORMATION TECHNOLOGY	HARDWARE	SERVER	IT	1. Server shut down saat supply listrik dari PLN (genset) mati	1. Pemasangan UPS di area NOC	1. Sewa genset
				2. Daily check alarm dari navigasi server	2. Penggantian spare part yang rusak	2. Memindah software ke server lain
		PERSONAL COMPUTER	IT	1. Mal function personal computer	1. Control by user	1. Memperbaiki PC
					2. Trouble shooting by IT	2. Menggunakan back up PC
	SOFTWARE	DOMAIN CONTROLLER	IT	1. User JAI tidak bisa login ke PC	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki Domain Controller
				2. User JAI tidak bisa akses data yang di sharing	2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up image ke server lain
					3. Daily Back up image	
		EMAIL	IT	1. User tidak bisa mengirim dan menerima email	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki email server
					2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up konfigurasi ke server lain
					3. Back up configuration ke server lain	
					4. Implementasi aktivitas ISMS (Information Security Management System)	
		INTRANET	IT	1. User JAI tidak bisa mengakses intranet	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki server intranet
					2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up image ke server lain
					3. Daily Back up image	
		FIREWALL	IT	1. User JAI tidak bisa mengakses informasi dari luar	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki firewall
				2. Network JAI rentan terhadap serangan cyber attack	2. Back up configuration ke server lain	2. Change firewall ke aplikasi lain (KERIO)
					3. Implementasi aktivitas ISMS (Information Security Management System)	3. Restore back up konfigurasi ke server lain
		ANTIVIRUS	IT	1. Antivirus di client PC tidak berfungsi	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki dan update antivirus server dan client
				2. Client PC rentan terhadap serangan virus dan cyber attack	2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up image ke server lain
					3. Daily Back up image	
					4. Implementasi aktivitas ISMS (Information Security Management System)	
		ORACLE DATABASE	IT	User JAI tidak bisa mengakses aplikasi oracle	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki oracle server
					2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up database (import)
					3. Back up database ke server lain (export)	3. Restore back up ke server lain (import)
		PAYROL	IT	User JAI tidak bisa mengakses aplikasi payroll	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki payroll server
					2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up database (import)
					3. Back up export database ke server lain by user	3. Restore back up ke server lain (import)
		DRMS (DATA & REPORT MANAGEMENT SYSTEM)	IT	User JAI tidak bisa mengakses aplikasi DRMS	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki DRMS server
					2. Auto back up hardisk (raid 1 / mirror)	2. Restore back up database (import)
					3. Back up export database ke server lain	3. Restore back up ke server lain (import)
	COMMUNICATION	LOCAL AREA NETWORK (LAN)	IT	1. Jaringan client PC dan server putus	1. Daily check by IT	1. Memperbaiki network JAI
					2. Trouble shooting by IT	2. Informasi ke user JAI (announcement)
		GLOBAL YGI NETWORK (GP NET)	IT	1. Tidak bisa akses YGI intranet dan aplikasinya	1. Daily check by IT	1. Koordinasi perbaikan dengan YGI dan GIS (vendor)
				2. Tidak bisa akses GY NET	2. Auto back up link	2. Menggunakan PC dengan VPN untuk akses YGI network
						3. Informasi ke user JAI (announcement)
		GLOBAL YAZAKI NETWORK (GY NET)	IT	1. Tidak bisa akses GY NET	1. Daily check by IT	1. Koordinasi perbaikan dengan YGI dan KDDI (vendor)
					2. Auto back up link	2. Informasi ke user JAI (announcement)