


0 1 2 m

Scala 1:20

PIANTA DEI POSIZIONAMENTI E DEI TRACCIATI - DETTAGLIO A

Scala 1:20 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.

LEGENDA

- Acqua calda sanitaria
- Acqua di riscaldamento
- Alimentazione elettrica
- Bus di comando
- Pezzo posato: ingombro e sigla
- ① Scritta in legenda (testo sotto)

Tratte, lunghezze e avvisi: tavola centrale-fitta.

SCRITTE IN LEGENDA

① T01–T02 · L 1,5 m
② T12 · MS 20 · L 0,8 m
③ T13 · 3G2,5 · L 1,5 m
④ T14 · 3G1,5 · L 1 m

NOTE

1. Quote: canali, linee frigo e condensa in controsoffitto; cavi e bus in traccia, salvo dove la tabella dice altro. Salite e discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Sigle e numeri di tratta come lo schema funzionale e la distinta. Non controllati dal comando.
3. Caso di prova anonimo (REL-026, C-1 e C-2): planimetria inventata. La centrale sta in un locale tecnico di 1,5 x 1,3 m: le scritte delle linee che ne escono non ci stanno, e vanno fuori dalla pianta col richiamo.
4. Mandata e ritorno di ogni ventilconvettore sono due tratte fra gli stessi pezzi: per FC-01 e FC-03 dichiarate in fascio, per FC-02 e FC-04 no. Due tratte che corrono insieme hanno una scritta sola (T03/T04); se non corrono insieme, ciascuna la sua.

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Caso di prova (planimetria inventata)	PROGETTO: REL-026 - le scritte fuori dalla pianta	SCALA: 1:20	DATA: 13.11.2026	APPROVATO	TAVOLA: M.03.A
INDIRIZZO: Nessun indirizzo: esempio	TITOLO TAVOLA: Pianta dei posizionamenti e dei tracciati - dettaglio A	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: PROVA-REL-026	VERIFICATO / DISEGNATO: Nove C	