

NOVE C INGEGNERIA | Documento confidenziale | PROVA-REL-003 – Elaborati Grafici

CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Caldaia modulare a condensazione	150 kW	Marca di prova	PRV-CAL-150
GT-02	Pompa di calore aria-acqua di alta potenza	120 kW	Marca di prova	PRV-PDC-120
GT-03	Collettore solare	–	Marca di prova	PRV-SOL-10
VOL-01	Volano termico a quattro attacchi	1000 l	Marca di prova	PRV-VOL-1000
BOL-01	Bollitore ACS a due serpentine	1500 l	Marca di prova	PRV-BOL-1500
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	4 m³/h · 50 kPa	Marca di prova	PRV-CIR-40
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	6 m³/h · 60 kPa	Marca di prova	PRV-CIR-60
CIR-03	Pompa di circolazione solare	1,2 m³/h · 5 m c.a.	Marca di prova	PRV-CSO-12
VE-01	Vaso di espansione	105 l	Marca di prova	PRV-VE-105
VE-02	Vaso di espansione solare	25 l	Marca di prova	PRV-VSO-25
VE-03	Vaso di espansione sanitario	35 l	Marca di prova	PRV-VES-35

Separatore d'aria

Volano termico a quattro attacchi

Bollitore ACS a due serpentine

Gruppo di sicurezza sanitario

Defangatore

Valvola deviatrice a tre vie

Attacco di scarico

Vaso di espansione

Ventilconvettore canalizzato

Gruppo di riempimento

Caldaia modulare a condensazione

Pompa di calore aria-acqua di alta potenza

Valvola miscelatrice termostatica

Confine di rete

Manometro

Pompa di circolazione

Radiatore

Collettore solare

Filtro a Y

Derivazione a T

Raccordo a T

Termometro

Valvola di ritegno

Rubinetto portamanometro a tre vie

Valvola di intercettazione

Valvola di sicurezza

Acqua fredda sanitaria — andata

Acqua calda sanitaria — andata

Acqua di riscaldamento — andata

Acqua di riscaldamento — ritorno

Fluido solare — andata e ritorno

Øi diametro interno netto minimo in mm, materiale a scelta

novec

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE

Condominio di prova

INDIRIZZO

Via di Prova 1, 00000 Comune di Prova (XX)

PROGETTO

Centrale ibrida condominiale con pompa di calore di alta potenza, caldaia modulare e solare termico

TITOLO TAVOLA

Schema funzionale della centrale termica

SCALA

—

DATA

26.09.2026

APPROVATO

REVISIONE

Rev. 00

COMMESSA

PROVA-REL-003

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

T6