

NOVE C INGEGNERIA | Documento confidenziale | PROVA – Elaborati Grafici

CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua	15 kW	—	—
GT-02	Boiler in pompa di calore	200 l	—	—
VOL-01	Volano termico a sei attacchi	200 l	—	—
CIR-01	Pompa di circolazione	—	—	—
VE-01	Vaso di espansione	—	—	—

The diagram illustrates a complex heating system. At the top left, a heat pump (GT-01) is connected to a central boiler (GT-02) via a red line (heating supply). A thermal storage tank (VOL-01) is connected to the boiler. A circulation pump (CIR-01) is also connected to the boiler. An expansion vessel (VE-01) is connected to the system. The system includes various radiators and heating elements, with connections to existing infrastructure (verso impianto esistente, da impianto esistente). The diagram uses color-coded lines: blue for cold water supply, orange for hot water supply, red for heating supply, and blue for heating return. Various valves and safety components are also indicated.

Valvola di sfiato aria

Volano termico a sei attacchi

Attacco predisposto

Boiler in pompa di calore

Gruppo di sicurezza sanitario

Defangatore

Attacco di scarico

Vaso di espansione

Ventilconvettore

Gruppo di riempimento

Giunto antivibrante

Contatore di calore

Pompa di calore aria-acqua

Valvola miscelatrice termostatica

Confine di rete

Dosatore di polifosfati

Manometro

Pompa di circolazione

Filtro a Y

Derivazione a T

Raccordo a T

Pannello radiante

Rubinetto portamanometro a tre vie

Valvola di intercettazione

Valvola di sicurezza

Collettore di zona con ritorno

Acqua fredda sanitaria — andata

Acqua calda sanitaria — andata

Acqua di riscaldamento — andata

Acqua di riscaldamento — ritorno

novec

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE

Prova

INDIRIZZO

DA DEFINIRE

PROGETTO

REL-009 - i simboli nuovi del primo caso reale

TITOLO TAVOLA

Simboli nuovi, proposta

SCALA

—

DATA

03.10.2026

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

TAVOLA

P1