

0 1 2 3 4 5 m

Scala 1:50

CASO DI PROVA: UN CORRIDOIO

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.

LEGENDA

- Aria di mandata
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Collegamento fra le unità
- Pezzo posato: ingombro e sigla

TRATTE

Tratta	Fluido	Da	A	Dim.	L prog.	L mis.	L quot.
T01	Aria di mandata	A	B	Ø200	—	4,4	6,5°
T02	Frigo, liquido	UI	UE	6,35	—	4,2	12*°
T03	Frigo, gas	UI	UE	12,7	—	4,2	12*°
T04	Cavo UI-UE	UI	UE	4G1,5	—	4,2	13*°

L prog. del progettista, si quota; L mis. sul disegno, un controllo (! oltre il 15 %); L quot. = (L + 1 m) × 1,15 per eccesso a 0,5 m, regola della distinta; * minimo (frigo 12 m, condensa 10 m, bus 5 m, ramo aria 2 m, il cavo fra le unita' segue le linee frigo + 1 m); ° sulla misura, L prog. manca.

AVVISI

– Senza L prog., quotate sulla misura (°): T01, T02, T03, T04. Da riportare nel grafo, o da chiedere.

NOTE

1. Quote: canali, linee frigo e condensa in controsoffitto; cavi e bus in traccia, salvo dove la tabella dice altro. Salite e discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Sigle e numeri di tratta come lo schema funzionale e la distinta.
3. Un corridoio largo 1,2 m e lungo 6 m. Due pezzi contro il muro nord: il tracciato deve stare nella corsia lungo il muro, non in mezzo. Tre linee frigo in fascio fra due macchine.

VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

COMMITTENTE: Caso di prova	PROGETTO: REL-014 - corridoio	SCALA: 1:50	DATA: 29.10.2026	APPROVATO
INDIRIZZO: Nessuno	TITOLO TAVOLA: Caso di prova: un corridoio	REVISIONE: Rev. 00	COMMESSA: PROVA-REL-014	VERIFICATO / DISEGNATO

TAVOLA **P.01**