


NOVE C INGENIERIA | Documenti confidenziali | DA DEFINIRE - Edizione Grafici

CODICE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	MARCA	MODELLO
GT-01	Pompa di calore aria-acqua nr 1	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
GT-02	Pompa di calore aria-acqua nr 2	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
GT-03	Pompa di calore aria-acqua nr 3	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
GT-04	Pompa di calore aria-acqua nr 4	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
GT-05	Pompa di calore aria-acqua nr 5	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
GT-06	Pompa di calore aria-acqua nr 6	15 kW	Shenling	HPM-V150W/R3
VOL-01	Volano termico a sei attacchi	200 l	Cordivari	Volano BS GBF 200
VOL-02	Volano termico a quattro attacchi	1000 l	Cordivari	Volano BS GBL 1000
BOL-01	Bollitore ACS	1000 l	-	-
CIR-01	Pompa di circolazione nr 1	-	DAB	EVOSTA3 80/130
CIR-02	Pompa di circolazione nr 2	-	Grundfos	MAGNA (sigla da completare)
CIR-03	Pompa di circolazione nr 3	-	Grundfos	MAGNA (sigla da completare)
CIR-04	Pompa di ricircolo sanitario	-	-	-
VE-01	Vaso di espansione nr 1	-	-	-
VE-02	Vaso di espansione nr 2	-	-	-
VE-03	Vaso di espansione sanitario	-	-	-



 VALORIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE.	COMMITTENTE	PROGETTO	SCALA	DATA	APPROVATO	TAVOLA
	Condominio (caso reale, anonimo)	Sostituzione generatori di calore - centrale termica centralizzata a pompe di calore	—	03.10.2026	VERIFICATO	
	INDIRIZZO	TITOLO TAVOLA	REVISIONE	COMMESSA	DISEGNATO	
	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Rev. 00	DA DEFINIRE		