CASO DI PROVA: UN CORRIDOIO

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.



0 1 2 3 4 5 m

Scala 1:50

LEGENDA

- Aria di mandata
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Collegamento fra le unità
- Pezzo posato: ingombro in pianta e sigla

TRATTE

Tratta	Fluido	Da	A	Dim.	L mis.	L quot.
T01	Aria di mandata	A	B	Ø200	4,4	6,5
T02	Frigo, liquido	UI	UE	6,35	4,2	6
T03	Frigo, gas	UI	UE	12,7	4,2	6
T04	Cavo UI-UE	UI	UE	4G1,5	4,2	6

L mis.: misurata sul percorso disegnato. L quot. = (L mis. + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m.

NOTE

1. Quote: controsoffitto per canali, linee frigo e condensa; traccia per cavi e bus, salvo dove la tabella dice altro. Le salite e le discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Le sigle e i numeri di tratta sono quelli dello schema funzionale.
3. Un corridoio largo 1,2 m e lungo 6 m. Due pezzi contro il muro nord: il tracciato deve stare nella corsia lungo il muro, non in mezzo. Tre linee frigo in fascio fra due macchine.