


0 1 2 3 4 5 m

**Scala 1:50**

# CASO DI PROVA: UN CORRIDOIO

Scala 1:50 su A3 · misure in metri

**Percorsi indicativi, da verificare in sopralluogo.**

## LEGENDA

- Aria di mandata
- Refrigerante gas
- Refrigerante liquido
- Collegamento fra le unità
- Pezzo posato: ingombro e sigla

## TRATTE

| Tratta | Fluido | Da | A | Dim. | L prog. | L mis. | L quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Aria di mandata | A | B | Ø200 | — | 4,4 | 6,5° |
| T02 | Frigo, liquido | UI | UE | 6,35 | — | 4,2 | 12*° |
| T03 | Frigo, gas | UI | UE | 12,7 | — | 4,2 | 12*° |
| T04 | Cavo UI-UE | UI | UE | 4G1,5 | — | 4,2 | 13*° |

L prog. del progettista, si quota; L mis. sul disegno, un controllo (! oltre il 15 %); L quot. = (L + 1 m) × 1,15 per eccesso a 0,5 m, regola della distinta; * minimo (frigo 12 m, condensa 10 m, bus 5 m, ramo aria 2 m, il cavo fra le unita' segue le linee frigo + 1 m); ° sulla misura, L prog. manca.

## AVVISI

– Senza L prog., quotate sulla misura (°): tutte le tratte. Da riportare nel grafo, o da chiedere.

## NOTE

1. Quote: canali, linee frigo e condensa in controsoffitto; cavi e bus in traccia, salvo dove la tabella dice altro. Salite e discese stanno nell'aggiunta della regola.
2. Sigle e numeri di tratta come lo schema funzionale e la distinta. Non controllati dal comando.
3. Un corridoio largo 1,2 m e lungo 6 m. Due pezzi contro il muro nord: il tracciato deve stare nella corsia lungo il muro, non in mezzo. Tre linee frigo in fascio fra due macchine.

novec
VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMITTENTE: Caso di prova | PROGETTO: REL-014 - corridoio | SCALA: 1:50 | DATA: 29.10.2026 | APPROVATO | TAVOLA: P.01 |
| INDIRIZZO: Nessuno | TITOLO TAVOLA: Caso di prova: un corridoio | REVISIONE: Rev. 00 | COMMESSA: PROVA-REL-014 | VERIFICATO / DISEGNATO | |