



NOTAS:  
1.- PARA ESQUEMA MONTAJE PI VER DOCUMENTO  
BSMD-VPP-PMCC-CN-001-0340-I-RP-003  
(4573-0340-II-INF-0002).

342-ZM-004  
ESTANQUE SELLO  
CAJON RECIRCULACION PRE PRIMARIO  
V= 0.6 m3

342-ZM-001  
CAJON RECIRCULACION  
PRE-PRIMARIO CONCENTRADO  
V= 3.5 m3

342-PP-001  
BOMBA RECIRCULACION  
PRE-PRIMARIO CONCENTRADO  
Q\_nominal = 32.7 m3/hr @ 19.6 m.c.f.  
11.2 KW

342-PP-002  
BOMBA RECIRCULACION  
PRE-PRIMARIO CONCENTRADO  
Q\_nominal = 32.7 m3/hr @ 19.6 m.c.f.  
11.2 KW

REFERENCIAS	PLANO N°		DESCRIPCION		REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION		REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION		NOMBRE	FECHA	FIRMA	CLIENTE	<div>CENTINELA ANTOFAGASTA MINERALS</div> <div>BESALCO MD MONTAJES</div> <div>ARCADIS CHILE</div>						
	000-T-PI-001		SIMBOLOGIA CAÑERIAS Y EQUIPO ( REVISION 1 )			2	08.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO			A	23.09.15	J.G.C.	H.A.M.	W.B.N.	COORDINACION INTERNA		PROYECTO	J.GONZALEZ	03.06.16								
	0340-I-DW-001/0340-II-PLA-0001		PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 1 DE 2			3I	06.05.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO			B	29.09.15	J.G.C.	H.A.M.	W.B.N.	REVISION Y APROBACION CLIENTE		DISEÑO	R.REINOSO	03.06.16								
	0340-I-DW-002/0340-II-PLA-0002		PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 2 DE 2			3	07.05.16	C.G.U.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO			0	13.10.15	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	APTO PARA CONSTRUCCION		REVISÓ	H.ARRAGADA	03.06.16								
						4I	02.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO			1I	26.11.15	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		JEFE INGENIERIA	W.BUSTOS	03.06.16								
						4	03.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO			1	27.11.15	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	MODIFICA LO INDICADO		APROBACION BESALCO 1	C.ELLMEN									
																					</										