




- NOTAS:
- 1.- PARA ESQUEMA DE MONTAJE PI VER DOCUMENTO BSM-D-VPP-PMCC-CN-001-0340-I-RP-003.  
(4573-0340-II-INF-0002).
  - 2.- DETALLE DE LINEA EN INGENIERIA PLANTA RO (NOC2).
  - 3.- EL CONTROL PARTIR/PARAR DE LAS BOMBAS 346-PP-007/008 SE REALIZA EN EL  
PLC 0346-CP-001, SALA ELECTRICA 0346-ER-001.

346-PP-009	346-PP-007	346-PP-008	346-TK-001	346-PP-001	346-PP-002	346-PP-003	346-PP-004	346-PP-005	346-PP-006
BOMBA SUMERGIBLE AGUA DE MAR A PLANTA RO	BOMBA PLANTA R.O. A ESTANQUE AGUA DESALINIZADA	BOMBA PLANTA R.O. A ESTANQUE AGUA DESALINIZADA	ESTANQUE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA DESALINIZADA	BOMBA DISTRIBUCION AGUA DESALINIZADA	BOMBA DISTRIBUCION AGUA DESALINIZADA	BOMBA DISTRIBUCION AGUA DE SELLO Q_nominal = 25.4m3/hr @ 110 mcf	BOMBA DISTRIBUCION AGUA DE SELLO Q_nominal = 25.4m3/hr @ 110 mcf	BOMBA DISTRIBUCION AGUA TK ACONDICIONAMIENTO 341-TK-003 Q_nominal = 31.2m3/hr @ 10.3 mcf	BOMBA DISTRIBUCION AGUA TK ACONDICIONAMIENTO 341-TK-003 Q_nominal = 31.2m3/hr @ 10.3 mcf
Q_nominal = 29.3m3/hr @ 6.1 mcf 15 KW	Q_nominal = 120 m3/hr @ 37.4 mcf 30 KW	Q_nominal = 120 m3/hr @ 37.4 mcf 30 KW	V = 1000 m3	Q_nominal = 108m3/hr @ 85.6 mcf 55 KW	Q_nominal = 108m3/hr @ 85.6 mcf 55 KW	22 KW	22 KW	4.1 KW	4.1 KW

REVISIONES	PLANO N°	DESCRIPCION	REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION	REVISIONES	N°	FECHA	DISEÑO	REVISO	JEFE PROJ.	DESCRIPCION		NOMBRE	FECHA	FIRMA	CLIENTE  CONTRATO PRINCIPAL: PROYECTO PLANTA DE MOLBORDEN, MINERA CENTINELA AREA 0346 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS IMPULSION AGUA DE SELLO Y AGUA DESALINAZADA	 				
	000-T-PI-001	SIMBOLOGIA CÁMERAS Y EQUIPOS (REVISION 1)		1	18.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifico lo indicado		A	22.10.15	A.P.Z.	H.A./M.P.	W.B.N.	Coordinación Interna	PROYECTÓ	A.PORLETE	19.08.16				FECHA	N° PROYECTO	ESCALA	REVISION
	0340-I-DW-001/0340-II-PLA-0001	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 1 DE 2		2I	06.05.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión UP		BI	05.11.15	A.P.Z.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP	DISEÑO	R.REINOSO	19.08.16				JULIO 2016	4573	NA	3
	0340-I-DW-002/0340-II-PLA-0002	PLANO SIMBOLOGIA INSTRUMENTACION Y CONTROL 2 DE 2		2	02.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifico lo indicado		B	05.11.15	A.P.Z.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión y Aprobación BSMD	REVISÓ	HARRINGADA	19.08.16							4
				3I	07.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifico lo indicado		OI	02.12.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP	JEFE INGENIERIA	W.BUSTOS	19.08.16							
				4	08.06.16	A.G.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifico lo indicado		O	04.12.15	P.C.A.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Apto para construcción	APROBACION BESALCO 1	C.ELLMEN								
				3	19.08.16	C.R.S.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Modifico lo indicado		I1	15.01.16	J.G.C.	H.A.M./M.P.V.	W.B.N.	Revisión JP	APROBACION BESALCO 2	G.CARRIA								