

LEGEND:

WHS – WASH HOSE STATION
AHS – AIR HOSE STATION
EWS – SAFETY SHOWER & EYE WASH STATION
SHS – STEAM STATION
GF – GROUND FLOOR
OF – OPERATING FLOOR
UF1 – FIRST FLOOR
UF2 – SECOND FLOOR

NOTES:

1. RED: –CELL GROUP ENERGIZED FROM RECTIFIER
   GREEN: –BOTH RECTIFIERS OFF
2. 5 MIN. BEFORE PEAK HR RUN FOR 30 SECS.
3. DC POWER ON ENERGIZE RECT. TO APPLY POWER TO CELL GROUP.
4. OPERATE TO INDICATE COMMON RECT. TROUBLE ALARM.
5. MAINTAINED EMERGENCY STOP TO KILL DC POWER (GUARDED E. STOP)
6. IS ASSUMED THAT POTABLE WATER SYSTEM HAS A HYDROPNEUMATIC SYSTEM TO MAINTAIN THE REQUIRE PRESSURE THE FOR THE EYE WASH EQUIPMENT.

REV.	DESCRIPCION	FECHA	DIBUJO	DISEÑO	CHEQUEO	JEFE DISCIPLINA	GERENTE INGENIERIA	GERENTE PROYECTO
2	REVISION GENERAL	05.04.07	C.R.	L.R.	L.R.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
1	REVISION GENERAL	19.03.07	S.O.	L.R.	L.R.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
0	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	22.01.07	S.O.	J.D.	S.S.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
B	EMITIDO PARA APROBACION	11.12.06	L.J.	J.A.	J.A.	V.C./S.S.	J.M.	R.A.
A	EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA	03.10.06	L.J.	F.S.	F.S.	V.C.	J.M.	R.A.

ITEM	N° DE PLANO	PLANOS DE REFERENCIA
	73-01-2001	PFD CELLHOUSE N°2 AUXILIARY SYSTEMS

APROBACION – INGENIERIA		
GERENTE PROYECTO	R.A.	25/01/07
GERENTE INGENIERIA	J.M.	25/01/07
JEFE DISCIPLINA	V.C./S.S.	25/01/07
CHEQUEO	L.R.	25/01/07
DISEÑO	L.R.	25/01/07
DIBUJO	S.O.	25/01/07

amec

AL EFECTUAR UNA SOLICITUD DE TRANSMISION DE DATOS POR CUALQUIER MEDIO ELECTRONICO, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE SER RESPONSABLE POR LOS ERRORES DE MEDIOS ELECTRONICOS ADICIONALES, ADEMAS, DEBIDO A QUE LA INFORMACION ENTREGADA EN EL MEDIO ELECTRONICO PUEDE SER ALTERADA SIN QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE SER IDENTIFICADA EN EL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA, LA COMPAÑIA QUE RECIBE LA INFORMACION ACEPTA QUE AMEC NO PUEDE RESPONSABILIZARSE POR LA COMPATIBILIDAD, COMPLETITUD O CORRECTITUD DE LA INFORMACION.

Votorantim | Metais
Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.

APROBACION-CLIENTE
25/01/07

N° PLANO-CLIENTE

N° PROYECTO 152505
ESCALA N/S

PROYECTO 160K
AREA 73 – CELLHOUSE
#2 CELLHOUSE UTILITIES
PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM

PLANO N° 73-01-2008
REV. 2

UBICACION:
FORMATO – A1