

REFERENCIA	ID	TIPO	MARCA	COLOR	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	DTI	SISTEMA	TIPO DE SALIDA
103-XV-1712 103-XV-2712	180157.037	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de corte de línea de recirculación (de arranque) de AA a TQ de condensado	Nivel inferior HRSG lado oriente	21-225-DT-1039 21-225-DT-2039	HRSG	MM
145-TV-0704	180157.025	Neumática	VALTEK	Blanca	Drenaje de cabezal de vapor AP (antes de las MSCV)	Plataforma por encima de panel de muestreo.	21-225-DT-0451	VAPOR	MM
145-TV-0715A	224984.001	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de presión a cabezal de vapor de sellos de TV	Nivel superior de TV lado sur-poniente.	21-225-DT-0452	VAPOR	MM
145-TV-0715B	224984.001	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de presión a cabezal de vapor de sellos de TV proveniente de caldera auxiliar	Nivel superior de TV lado sur-poniente.	21-225-DT-0452	VAPOR	MM
102-TV-0051	180157.006	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren hacia tanque de drenaje atmosférico, válvula actúa por temperatura.	Nivel intermedio de TV, lado poniente, línea de 2"	21-225-DT-0021	TV	MM
145-XV-0708	180157.040	Neumática	VALTEK	Blanca	Valvula de corte de atemperación de la línea de vapor de descarga de flujo reverso	Nivel intermedio de TV, lado norte.	21-225-DT-0451	VAPOR	MM
AOV-SSFV	613183.001	Neumática	VALTEK	Blanca	De cabezal de vapor de sellos a TQ colector de drenes 104-VE-0102	Nivel intermedio de TV, lado sur.	21-225-DT-0021	TV	MM
145-LV-0734	180157.02	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de pierna de condensado de línea de vapor BP (antes de ASV/ACV) a TQ drenaje atmosférico 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV, lado oriente, línea de 2"	21-225-DT-0454	VAPOR	MM
104-LV-0220C	180157.041	Neumática	VALTEK	Blanca	Atemperación de TQ colector de drenes 104-VE-0102, agua de condensado	Nivel inferior de TV a un costado de TQ colector de drenes 104-VE-0102	21-225-DT-0044	COND	MM
145-TV-2726	180157.031	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de línea de vapor recalentado caliente HRSG2 a TQ drenajes atmosféricos 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV lado sur	21-225-DT-0453	VAPOR	MM
145-TV-1725 145-TV-2725	180157.03	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de línea de vapor recalentado caliente a TQ drenajes atmosféricos 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV lado sur	21-225-DT-0453	VAPOR	MM
145-TV-0706	180157.026	Neumática	VALTEK	Blanca	Drenaje de línea de vapor AP antes de la vlv MSCV2	Nivel intermedio de TV, lado sur, línea de 2"	21-225-DT-0451	VAPOR	MM
145-LV-0717	180157.016	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de pierna de condensado la línea de vapor recalentado frío a TQ drenaje atmosférico 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV, lado sur, línea de 2"	21-225-DT-0452	VAPOR	MM

145-TV-0730	180157.028	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de línea de vapor recalentado caliente antes de la CRV2 a TQ drenaje atmosf 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV lado oriente	21-225-DT-0453	VAPOR	MM
145-LV-0716	180157.016	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de pierna de condensado la línea de vapor recalentado frío a TQ colector de drenes 104-VE-0102	Nivel intermedio de TV, lado norte.	21-225-DT-0452	VAPOR	MM
145-TV-0728	180157.027	Neumática	VALTEK	Blanca	Dren de línea de vapor recalentado caliente antes de la CRV1 a TQ drenaje atmosf 105-VE-0102	Nivel intermedio de TV lado nor-poniente, a un costado de las rompedoras de vacío	21-225-DT-0453	VAPOR	MM
145-TV-0705	180157.025	Neumática	VALTEK	Blanca	Drenaje de línea de vapor AP antes de la vlv MSCV1	Nivel intermedio de TV, lado sur, línea de 2"	21-225-DT-0451	VAPOR	MM
104-XV-0205	180157.013	Neumática	VALTEK	Blanca	Vapor de espreado proveniente de cabezal de vapor de sellos a TQ de condensado	Plataforma por encima de TQ de condensados	21-225-DT-0042	COND	MM
104-LV-0201A	180157.010	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de nivel de reposición de agua desmineralizada a ciclo	Plataforma sur por encima del TQ de condensados	21-225-DT-0042	COND	MM
104-LV-0201B	180157.011	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de nivel de reposición de agua desmineralizada a ciclo	Plataforma sur por encima del TQ de condensados	21-225-DT-0042	COND	MM
104-LV-0201C	180157.012	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de nivel de descarga de bombas de condensado a TQ atmosférico de condensados	Entre TQ de condensados y casa de máquinas lado poniente	21-225-DT-0042	COND	MM
104-LV-0201D	180157.038	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de control de nivel de línea de reposición de TQ atmosférico de condensados a TQ de condensados	Entre bomba "B" de condensado y bombas de vacío	21-225-DT-0042	COND	MM
104-FV-0201	180157.009	Neumática	VALTEK	Blanca	Vlv de corte de línea de recirculación de bombas de condensado a TQ de condensados	Plataforma por encima de TQ de condensados	21-225-DT-0042	COND	MM
LA043-PV-0671	180157.005	Neumática	VALTEK	Blanca	Válvula de control de presión de aire de planta a distribución	Línea de salida de postfiltros de torres secadoras.	34-225-DT-0431	AIRE	MM