

Datos Generales:

FOLIO	CENTRO DE TRABAJO	SOLICITANTE	TELÉFONO
28041000134220	28DPR2135E, EDMUNDO CASTRO NUÑEZ.	SERGIO MARIO RODRIGUEZ	8343055125 8341412716
Núm. Orden		QUIÉN REPORTA	FECHA
34220		SERGIO MARIO RODRIGUEZ	2017-05-24
Domicilio		Área Asignada	Fecha Cierre
Colonia La Moderna. VIOLETA # 3751		Red Eléctrica	2017-05-24 00:00:00
TÉCNICO ENCARGADO		TÉCNICOS PARTICIPANTES	
HUGO JULIÁN CAMPILLO GONZÁLEZ		JESUS GARCÍA REYES, JOSÉ NIETO ANAYA,	

Equipos:

Equipo	Red Eléctrica	Cantidad	1	Serie	Inventario
Problema	FALLA DE LUZ EN LA ESCUELA				
Diagnóstico	se solicita atencion por parte de CFE para la reparacion de las cuchillas y se revisan las redes internas de la escuela, ya reparadas las cuchillas se procede a la prueba quedando funcionando satisfactoriamente				
Observaciones	se acude a la escuela encontrando activadas 2 cuchillas de la subestacion de la escuela y las 3 de servicio de CFE				

ADMINISTRADOR	TÉCNICO	SOLICITANTE
FELISA RODRIGUEZ PARRA FIRMA	HUGO JULIÁN CAMPILLO GONZÁLEZ FIRMA	SERGIO MARIO RODRIGUEZ FIRMA

ENCUESTA DE CALIDAD

	BUENO	REGULAR	MALO
¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN RECIBIDA POR LOS TÉCNICOS?			
¿CÓMO CALIFICA LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO?			
¿CÓMO CALIFICA EL TIEMPO DE RESPUESTA EN EL SERVICIO?			
¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA PARA LA MEJORA DEL SERVICIO?			

Por disposiciones de este Centro Estatal de Tecnología Educativa, los equipos que hayan sido traídos para su mantenimiento o reparación, deberán ser recogidos en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Agradecemos su colaboración.



Centro Estatal de Tecnología Educativa
 Calzada Gral. Luis Caballero S/N Antigua Escuela N
 Tel. (834)1538000, 153 8001
 Cd. Victoria. Tamaulipas
<http://cete.tamaulipas.gob.mx>