

Technické požiadavky na montáž prístrešku

Platné pre všetky prístrešky Koverta

24.5.2020

Monolitické betónové základové pätky

Rozmery:	š x d x h - Závisia od zvoleného typu prístrešku.
Hĺbka založenia:	do nezámrznej hĺbky, minimálne však 600mm.
Počet pätiiek:	závisí od zvoleného typu daného prístrešku
Podklad:	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0-32mm, min. hrúbky 150mm, zhutnený
Výstuž:	betonárska výstuž 10 x 10 / 150 x 150mm vo všetkých smeroch. (výstuž odfoťiť, alebo naznačiť umiestnenie na betón kvôli neskoršiemu vŕtaniu kotvenia oceleovej konštrukcie)
Betón:	STN EN 206-1 - C20/25 XC2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 22 - S3

Pätky je možné zhotoviť s použitím betónových debniacich tvárnic, výkopom do rastlého terénu zaliateho prostým betónom, alebo železobetónom, alebo kombináciou oboch možností.

Betónové pätky musia byť po celom obvode výškovo dorovnané zámkovou dlažbou aby vznikol jednotný vodorovný povrch.

Druhou alternatívou je zhotoviť pätky pod úrovňou dlažby. Horná hrana základov je cca. 100mm pod hornou hranou dlažby (60mm dlažba + 40mm drvené kamenivo 4-8mm).

Dlažbu a podkladné vrstvy v mieste oceleovej konštrukcie osadiť až po zakotvení oceleovej konštrukcie. Maximálny sklon plochy státia je 1,0-1,5%. Sklon vyhotoviť v kratšom smere.

Monolitická betónová základová doska

Rozmery:	minimálna hrúbka 150mm, š x d závisia od zvoleného typu daného prístrešku
Podklad:	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0-32mm, min. hrúbky 150mm, zhutnený
Výstuž:	zváraná oceľová výstuž, KARI rohož 8 x 8 / 150 x 150mm pri oboch povrchoch
Betón:	STN EN 206-1 - C20/25 XC2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 22 - S3

Vodorovný podklad je základná požiadavka pre úspešnú montáž a dodržanie kolmosti stien.

Maximálny sklon plochy státi 1,0-1,5%. Sklon vyhotoviť v kratšom smere.

V prípade umiestnenia betónovej dosky ku existujúcej budove treba zabezpečiť dilatačnú medzeru.

Hrúbka betónovej platne je dôležitá pre stabilné a pevné ukotvenie. Nohy prístrešku sa kotvia mechanickými, alebo chemickými kotvami, ktoré požadujú minimálne hĺbky betónovej vrstvy. Minimálna vzdialenosť prvej kotvy od okraja betónu je 150mm.

Monolitické betónové základové pásy

Rozmery:	min. šírka venca 300mm, min. hĺbka venca 600mm, minimálne však nezámrazná hĺbka, celková š x d x h závisia od zvoleného typu daného prístrešku
Podklad:	štrkové lôžko, lomový kameň – makadam 0-32mm, min. hrúbky 150mm, zhutnený
Výstuž:	betonárska výstuž 3+2+3 10 – hlavná výstuž, 8 / 250 - strmene. (výstuž odfoťiť, alebo naznačiť na betón v mieste kotvenia kvôli neskoršiemu vŕtaniu kotvenia ocelevej konštrukcie)
Betón:	STN EN 206-1 - C20/25 XC2, XF2 (SK) - CL 0,4 - Dmax 22 - S3

Betónový základový pás musí byť po celom obvode výškovo dorovnaný s povrchom.

Vodorovnosť je základná požiadavka pre úspešnú montáž a dodržanie kolmosti stien.

Maximálny sklon plochy státia 1,0-1,5%. Sklon vyhotoviť v kratšom smere.

Všeobecne platné podmienky pre všetky druhy podkladu

1. Os základových konštrukcií osadiť na os stĺpov ocelevej konštrukcie. Maximálna chyba $\pm 50\text{mm}$
2. Výškové odsadenie hornej hrany dvoch susedných železobetónových základov maximálne $\pm 50\text{mm}$ v smere sklonu a $\pm 10\text{mm}$ v smere rovinnosti.
3. Chyba vodorovnosti hornej hrany železobetónových základov v mieste kotvenia maximálne $\pm 5\text{mm}$.
4. Spodnú hranu základových konštrukcií osadiť do nezámrznej hĺbky, minimálne však 600mm .
5. V prípade, že nie je možné dodržať niektorú z hore uvedených požiadaviek na základové konštrukcie, je potrebné dopredu o tom upovedomiť realizátora ocelevej konštrukcie. V prípade, že nie je možné dodržať niektorú z hore uvedených požiadaviek na základové konštrukcie, je potrebné dopredu o tom upovedomiť realizátora ocelevej konštrukcie.