

Asso Antincendio e Sicurezza s.r.l. Sede operativa:

Via Carnia 127R - 16161 Teglia(GE) Tel. 010.6018258 - Fax. 010.6012665

P.IVA/C.F.: 01488230994 - REA: GE-413129

www. as so antincendio.com-info@asso antincendio.com

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543868

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

FILIALE

QUESTURA UFF. IMMIGRATI

INDIRIZZO

PIAZZA DIAZ 2

COMUNE

Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 15

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATUR	E CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
24/08/2016	ESTINTORI	15					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 97 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 23632 - Ubicazione: UFF. IMMIGRATI INTERRATO Anomalia: Estintore non trovato

Firma del tecnico

Firma del cliente