

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633226

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM CHIAVARI

INDIRIZZO

VIA BRIZZOLARA 5 - Chiavari (GE) CAP 16043

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 10

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 3

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
20/02/2018	ESTINTORI	10					
20/02/2018	IDRANTI	3					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 6 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 68367 - Ubicazione: PIANO TERRA LABORATORIO

Anomalia: Manca cartello

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 100c200b0 PIANO

Anomalia: Manca sella

Nr. 2 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 200c200b0 PIANO

Anomalia: Manca sella

Nr. 3 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: 100c200b0 PIANO

Anomalia: Manca sella

Firma del tecnico

Firma del cliente

