

AZIENDA: M. G. de Ciano Pignatelli

ELENCO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI:

Portatili a polvere	kg	6	n°	13	Portatili idrici	lit	
Portatili a polvere	kg	215	n°	2/4	Portatili	kg	5
Portatili a Co2	kg		n°		Carrellati	kg	
Portatili a Co2	kg		n°		Carrellati	kg	
Portatili idrici	lit		n°		Altro		

2. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONE FISSE:

Manichette UNI45	n°	17	Colonne idranti DN		
Manichette UNI70	n°	1	Motopompe antincendio		
Attacchi motopompa VVF	n°	1	Naspi		
Monitori	n°		Altro		

3. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n°	51	Maschere antifumo		
Segnali delle vie d'esodo	n°		Autoprotettori ad aria		
Presidi medicali di P.Soccorso	n°		Cappucci di fuga		
Altro	n°		Altro		

4. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n°	17	Gruppo valvole tipo		
Centrale rivelazione	n°	1	Sprinkler tipo		
Rivelatori tipo	n°	10	Altro		

5. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n°	23	Evacuatori di fumo		
Porte tagliafuoco a due ante	n°		Maniglioni antipánico		
Porte tagli. con elettromagnete	n°		Altro		
Portoni tagliafuoco	n°	1	Altro		

6. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

Segue all'entro via via con Anomalia
in lavorazione

7. MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:


8. NOTE

Messa fuori servizio estintore n° 16
per manutenzione 18° anno di vita
Elevata prova di tenuta impianto idrico
con prova idraulica

9. FIRMA del RESPONSABILE SICUREZZA



10. DATA e FIRMA del TECNICO

13/4/2018 

ORIGINALE DEL REGISTRO

N°