

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583114

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COMMISSARIATO NERVI

INDIRIZZO

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - Nervi (GE) CAP 16167

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 2

SOSTITUZIONE ESTINTORI

Q.TA 9

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
09/02/2017	ESTINTORI	2			9	9	

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

94024,00368,17704,17780,17848,10403,17932,17869,17821

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 4 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 00368 - Ubicazione: SCALE PRIMO PIANO

Anomalia: Pressione

Firma del tecnico



Firma del cliente

