



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

PIAZZA RIZZOLIO 25

Cornigliano Ligure(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648001

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

QUESTURA GENOVA
COMMISSARIATO P.S.
"CORNIGLIANO"

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma Segreteria
Attr. cliente	19	6	0	0	0	0			
Controllate	19	6					15/2/16	MMR	[Signature]
Ritirate									
Smaltite									
Consegnate									
Restituite									

Prestiti
d'uso

Note del
tecnico

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74165	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 002	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74337	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 003	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8981	2002	08/2017	08/2017	2020	2° P.
Nr. 004	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8542	1999	08/2017	08/2017	2017	1° P.
Nr. 005	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	A83063	2000	08/2016	08/2021	2018	1° P.
Nr. 006	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74197	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. ARCHIVIO
Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74246	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 008	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40756	2014	08/2017	08/2026	2032	BOX
Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74237	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	74185	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 011	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	C27285	2011	08/2016	08/2021	2029	P.T. CUCINA
Nr. 012	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74201	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. MENSA
Nr. 013	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69045	2010	08/2020	08/2020	2028	P.T. PORTINERIA
Nr. 014	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74301	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74018	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 016	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74177	1999	08/2017	08/2017	2017	SCANTINATO
Nr. 017	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	126	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8465	2012	08/2018	08/2024	2030	1° PIANO
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	270568	2012	08/2018	08/2024	2030	2° PIANO



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	-	0.00	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					STATICA 6,8 bar DINAMICA 5,3 bar

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	ATRIO PIANO TERRA
Nr. 002	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	
Nr. 003	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	
Nr. 004	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA
Nr. 005	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA
Nr. 006	ATT. VV.FF.	0.0	2030		08/2035	