

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	6	portatili n°	11	carrellati n°	
a CO2	kg	3	portatili n°	4	carrellati n°	
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°	
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°	

• Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n°		gruppi attacco autopompa n°	
naspi UNI 25	5	gruppi di pompaggio n°	
cassette a corredo idranti n°		idranti soprassuolo/sottosuolo n°	
		altro	n°

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°		Armadi attrezzature antincendio n°	
maschere/filtri n°		altro	n°

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto

• Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°		segnaletica verticale	
segnaletica orizzontale n°		altro	n°

• Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°		segnalatori acustici/visivi n°	
centrale di rivelazione n°		altro	n°
rilevatori n°		altro	n°

• Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°		impianti gas chimico/inerte n°	
gruppi di pompaggio n°		impianti polvere	n°
impianti schiuma n°		impianti CO2	n°

• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°		maniglioni antipánico	
evacuatori EFC n°		altro	n°

• Note:

MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE + RITIRO N° 1 ESTINTORE SPRESSURIZZATO
(LASCIATO PRESSO D.U.S.O.) - ACQUISTO IL 10/11/2015
ESEGUITA PROVA DINAMICA IMPIANTO 2 - STATICA 2,6 bar
- DINAMICA: 0 bar

• Ditta:

(limbro)
Via n°
Città (.....) - tel.

Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio

Sig. 

• Ditta:

ASSO S.R.L.
(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)
Via n° 127B
Città GENOVA (.....) - tel.

Tecnico antincendio

Sig. MARIO MARCHESE

Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate
si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 1066565 del 20 / 2 / 2015