

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543820

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
CONTRATTO
Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co
FILIALE
QUESTURA U.T.L.
INDIRIZZO
PIAZZA DIAZ 2
COMUNE
Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 14	REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 1
CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI	Q.TA 23		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
24/08/2016	ESTINTORI	10		2			
08/09/2016	ESTINTORI						2
	ESTINTORI				3		
24/08/2016	IDRANTI	23					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 101 - Tipo: P634-Estintore Polvere kg. 06 Dm82 - Matricola: 20731 - Ubicazione: U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA

Anomalia: Non trovato

Nr. 113 - Tipo: CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3 - Matricola: 37180 - Ubicazione: LOCALE UPS PIAZZALE

Anomalia: Non trovato

Firma del tecnico



Firma del cliente

