





Scheda contratto manutenzione

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Chiavari(GE) VIA BRIZZOLARA 5 COMMISSARIATO CHIAVARI Note recapito Telefono

0185536171

COMPILARE REGISTRO

248/2014 - 2696.20€ SI / NO CONT. / ASSEG. 00.00 - 00.00

0 10 3 0 0 0 Attr. cliente 25/2/2014 MM Controllate Ritirate Restituite

Estintori

Numero	Tipo	Classe di funco.	Matricola Anno	Brostoval	Prox cal Scart	
	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	94034 / 2000	Age		PRIMO PIANO ARCHIVIO
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177859 🜓 1997	08/2014	08/2017 2015	PRIMO PIANO A SCENSO RE
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177849 1999	08/2014	08/2017 2017	AUTORIMESSA
Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	178864 1999	08/2014	08/2017 2017	PIANO TERRA CORRIDOIO
Nr. 005	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69068 • 2010	08/2015	08/2020 2028	PIANO TERRA CORPO DI GUARDIA
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17785 / 1997	08/2014	08/2017 2015	PRIMO PIANO ATRIO
Nr. 007	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	68367/ 2010	08/2015	08/2020 2028	PIANO TERRA LABORATORIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17888 1997	08/2014	08/2017 2015	S SECONDO PIANO UFF. SDI
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	80120 1999	08/2014	08/2017 2017	SECONDO PIANO
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	84182 1998	08/2014	08/2017 2016	S SECONDO PIANO

Impianto antincendio

VERIFICARE Febbraio Anello idranti

Gruppo Attacco

PRATICA G, Z

VERIFICARE

Idranti/NASPI

Idranti/NASPI			STATI CA						
Numero Tipo		Lung. man.	Anno Tipo lancia		Prox. col.	Ubicazione	Jigir Co	4,8	
Nr. 001 🥒	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	1° PIANO			
Nr. 002 /	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	2° PIANO			
Nr. 003 /	UNI45	20.0	2006	RAME	01/2016	1° PIANO			