

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg	6	portatili n°	11	carrellati n°	
a CO2	kg	5	portatili n°	1	carrellati n°	
a schiuma	litri		portatili n°		carrellati n°	
altro tipo	kg		portatili n°		carrellati n°	

• Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI-45/70 n°		gruppi attacco autopompa n°	
naspi UNI-25	5	gruppi di pompaggio n°	
cassette a corredo idranti n°		idranti soprassuolo/sottosuolo n°	
		altro	

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°		Armadi attrezzature antincendio n°	
maschere/filtri n°		altro	

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto.

• Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°		segnaletica verticale	
segnaletica orizzontale n°		altro	

• Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°		segnalatori acustici/visivi n°	
centrale di rivelazione n°		altro	
rilevatori n°		altro	

• Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°		impianti gas chimico/inerte n°	
gruppi di pompaggio n°		impianti polvere	
impianti schiuma n°		impianti CO2	

• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°		maniglioni antipánico	
evacuatori EFC n°		altro	

• Note:

RITIRO N° 3 ESTINTORI A POLVERE PER REVISIONE UNI 9994 + SOSTITUZIONE
N° 7 ESTINTORI PER RAGGIUNGIMENTO 10° ANNO DI ETÀ + MANUTENZIONE
ORDINARIA SEMESTRALE + COME 1 CARRELLO IDRANTE
RICOMSEGNA ESTINTORI IL 21/8/14

• Ditta:

(limbro) COMM. SESRI
Via n°
Città (.....) - tel.
Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio
Sig.



• Ditta:

ASSO SRL
(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)
Via n° 127B/R
Città GENOVA (.....) - tel.
Tecnico antincendio
Sig. MARCHESE MARIO

* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate
si veda il rapporto di lavoro / DDT n° 10412815 del 20 / 8 / 14