



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

ARCHIVIO IMMIGRAZIONE ORTIZ

Piazza Ortiz

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

Sig. Verri

0105386565

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	17	3	25	0	0	0			
Controllate	17	3	25				24/2/16	MATTA	
Ritirate									
Smaltite									
Consegnate									
Restituite									

Prestiti
d'uso

Note del
tecnico

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23623 • 2001	08/2017	08/2020	2019	AREA RISTORO 5° P.	
Nr. 002	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	2878 • 2013	08/2016	08/2025	2031	UFFICIO	
Nr. 003	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	5178 • 2013	08/2016	08/2025	2031	CORPO DI GUARDIA	
Nr. 004	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	60880 • 2002	08/2017	08/2022	2020	INGRESSO	
Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23567 • 2001	08/2017	08/2017	2019	CORRIDOIO	
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23629 • 2001	08/2017	08/2017	2019	CORRIDOIO	
Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20789 • 2001	08/2017	08/2017	2019	CORRIDOIO	
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	81649 • 1999	08/2017	08/2017	2017	SALA D'ATTESA	
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	62085 • 2000	08/2017	08/2017	2018	SALA D'ATTESA	
Nr. 010	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	45607 • 2015	08/2020	08/2025	2033	SALA SERVER	
Nr. 011	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	50828 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 012	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	50745 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 013	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	51096 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 014	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	50951 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 015	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	50813 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 016	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	51064 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	
Nr. 017	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	51085 • 2014	08/2017	08/2026	2032	4° PIANO UFFICI	



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti				0.00		N.D. Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					DINAMICA 3,8 bar STANCA 6,5 bar
Non Presente						

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	02/2019 4° PIANO	
Nr. 002	UNI45	20.0	2008	ROTAZIONE	02/2018 4° PIANO	MANICETTA NON UNIGOL RACCORDO
Nr. 003	UNI45	20.0	2008	ROTAZIONE	02/2018 4° PIANO	MANICETTA NON UNIGOL RACCORDO

Porte

Numero	Tipo	Matricola	Anno	Marca	Marca man.	Tipo man.	Nr. ante	Guarn.	Ubicazione/Note
Nr. 001	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	SCALE
Nr. 002	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	SCALE
Nr. 003	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	INGRESSO
Nr. 004	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	INGRESSO
Nr. 005	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	INGRESSO
Nr. 006	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	INGRESSO
Nr. 007	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	INGRESSO
Nr. 008	USCITA		2015		CISA	BARRA	1 anta	0.00	INGRESSO DIPENDENTI
Nr. 009	USCITA		2015		CISA	BARRA	1 anta	0.00	INGRESSO DIPENDENTI
Nr. 010	USCITA		2015		CISA	BARRA	1 anta	0.00	
Nr. 011	USCITA		2015		CISA	BARRA	1 anta	0.00	
Nr. 012	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	ACCESSO SCALE
Nr. 013	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	2 ante	0.00	ACCESSO SCALE
Nr. 014	REI120	520.535	2003		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	34.00 BAR
Nr. 015	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 ARCHIVIO
Nr. 016	REI120	33279	1996		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	34.00 ARCHIVIO
Nr. 017	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 MAGAZZINO
Nr. 018	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 ARCHIVIO
Nr. 019	REI120	520.534	2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	34.00 ARCHIVIO
Nr. 020	REI120	330.306	2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	34.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 021	REI120	330.305	2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	34.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 022	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 023	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 024	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 025	MULTIUS		2015		NINZ	NINZ	TWIST	1 anta	0.00 UFFICI 4° PIANO
Nr. 026	USCITA		2015		ANTIPANIC	BARRA	1 anta	0.00	ACCESSO SCALE