

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1591950

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

STAZIONE MARITTIMA

INDIRIZZO

PONTE DEI MILLE - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 6

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/05/2017	ESTINTORI	6					
02/05/2017	RIL.FUMO	1*					

* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA

ANOMALIE RILEVATE

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

Anomalia: TOA NON CABLATA INGRESSO 2

Firma del tecnico



Firma del cliente



RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1591950

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

STAZIONE MARITTIMA

INDIRIZZO

PONTE DEI MILLE - Genova (GE) CAP 16100

IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

INDIRIZZATA - Corridoio locali tecnici	E	N.E	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	X		
Controllo d'efficienza delle batterie	X		
Verifica dei collegamenti in centrale	X		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	X		
Verifica assenza esclusioni	X		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	X		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	X		
Test rimozione alimentazione primaria	X		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore			X
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	X		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	X		
Pulizia dei sensori ove necessario	X		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	X		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	X		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	X		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta			X
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	X		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	X		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		
Anomalia: TOA NON CABLATA INGRESSO 2			