

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1637343

EMESSO NEL MESE: Marzo / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

POLIZIA STRADALE

INDIRIZZO

VIA SALUZZO 1 - GENOVA (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 6

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 35

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 1

RISOLUZIONE ANOMALIE IDRANTI

Q.TA 1

RIEPILOGO ATTIVITA' INTERVENTO

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/07/2018	ESTINTORI	41					
02/07/2018	IDRANTI	2					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 16 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 14308 - Ubicazione: PT UFF. INFORTUNISTICA

Anomalia: ESTINTORE A TERRA

Nr. 20 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 14342 - Ubicazione: PT INGRESSO

Anomalia: ESTINTORE A TERRA

Firma del tecnico

Firma del cliente

