

AZIENDA: COMMISSARIATO ROPALLO

## ELENCO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

### 1. ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI:

Portatili a polvere	kg	6	n° 21	Portatili Idrici	lt	n°
Portatili a polvere	kg		n°	Portatili	kg	n°
Portatili a Co2	kg	5	n° 3	Carrellati	kg 50	n° 2
Portatili a Co2	kg		n°	Carrellati	kg	n°
Portatili Idrici	lt		n°	Altro		n°

### 2. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONE FISSE:

Manichette UNI45	n°	Colonne Idranti DN	n°
Manichette UNI70	n°	Motopompe antincendio	n°
Attacchi motopompa VVF	n°	Naspi	n°
Monitori	n°	Altro	n°

### 3. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n°	Maschere antifumo	n°
Segnali delle vie d'esodo	n°	Autoprotettori ad aria	n°
Presidi medicali di P.Soccorso	n°	Cappucci di fuga	n°
Altro	n°	Altro	n°

### 4. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n°	Gruppo valvole tipo	n°
Centrale rivelazione	n°	Sprinkler tipo	n°
Rivelatori tipo	n°	Altro	n°

### 5. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n°	Evacuatori di fumo	n°
Porte tagliafuoco a due ante	n°	Maniglioni antipanico	n°
Porte tagli. con elettromagnete	n°	Altro	n°
Portoni tagliafuoco	n°	Altro	n°

### 6. ANOMALIE E DIFETTI RISCONTRATI:

- ESTINTORE N° 23 UFFICIO DISTACATO  
 PORTO NON MANUTENZIONATO, CAUSA  
 MANCATA PRESSIONE PER APERTURA UFFICIO

### 7. MISURE ATTUATE DI RIPRISTINO:

### 8. NOTE

- MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

### 9. FIRMA del RESPONSABILE SICUREZZA

*[Firma]*



### 10. DATA e FIRMA del TECNICO

18/8/16 *[Firma]*

ORIGINALE DEL REGISTRO

N°