

**RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1583451

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

**AMMINISTRATORE**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**CONTRATTO**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**FILIALE**

QUESTURA U.T.L.

**INDIRIZZO**

PIAZZA DIAZ 2 - Genova (GE) CAP 16100

**INTERVENTI PROGRAMMATI**

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 12

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 23

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
06/02/2017	ESTINTORI	6					
20/02/2017	ESTINTORI	3					
07/03/2017	ESTINTORI	3					
06/02/2017	IDRANTI	18					
07/03/2017	IDRANTI	5					

**PROVA ANNUALE IMPIANTO**

DATA ESECUZIONE: 07/03/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: 5.1 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 192 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

**ANOMALIE RILEVATE**

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

