



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

PIAZZA RIZZOLIO 25

Cornigliano Ligure(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648001

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

1288/2013 - 3374.73€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico
Attr. cliente	19	3	0	0	0	0		
Controllate	19	3					26/8/2013	ROSENRO
Ritirate								
Restituite								
Prestiti d'uso								
Note del tecnico								

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74165	1999	08/2014	08/2017	2017 2° P.	
X Nr. 002	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74337	1999	08/2014	08/2017	2017 2° P.	
X Nr. 003	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8981	1999	08/2014	08/2017	2017 2° P.	
X Nr. 004	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8542	1999	08/2014	08/2017	2017 1° P.	
X Nr. 005	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	A83063	2000	08/2016	08/2021	2018 1° P.	
X Nr. 006	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74197	1999	08/2014	08/2017	2017 P.T. ARCHIVIO	
X Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74246	1999	08/2014	08/2017	2017 BOX	
X Nr. 008	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8377	1998	08/2014	08/2017	2016 BOX	
X Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74237	1999	08/2014	08/2017	2017 BOX	
X Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	74185	1999	08/2014	08/2017	2017 P.T.	
X Nr. 011	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	C27285	2011	08/2016	08/2021	P.T. CUCINA	
X Nr. 012	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74201	1999	08/2014	08/2017	2017 P.T. MENSA	
X Nr. 013	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69045	2010	08/2015	08/2020	P.T. PORTINERIA	
X Nr. 014	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74301	1999	08/2014	08/2017	2017 P.T.	
X Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74018	1999	08/2014	08/2017	2017 P.T.	
X Nr. 016	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74177	1999	08/2014	08/2017	2017 SCANTINATO	
X Nr. 017	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	126	1999	08/2014	08/2014	BOX	
X Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8465	2012	08/2015	08/2024	1° PIANO	
X Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	270568	2012	08/2015	08/2024	2° PIANO	

Impianto antincendio

	Ultimo rilievo dinamico	Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
--------	------	------------	------	-------------	------------	------------



ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.



2 000002 577850

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 001	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016 ATRIO PIANO TERRA
Nr. 002	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016
Nr. 003	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016