

**RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE**

INTERVENTO N°: 1583072

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

**AMMINISTRATORE**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**CONTRATTO**

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

**FILIALE**

COMMISSARIATO CHIAVARI

**INDIRIZZO**

VIA BRIZZOLARA 5 - Chiavari (GE) CAP 16043

**INTERVENTI PROGRAMMATI**

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 8

SOSTITUZIONE ESTINTORI

Q.TA 2

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 3

**RIEPILOGO ATTIVITA'**

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
14/02/2017	ESTINTORI	8			2	2	
14/02/2017	IDRANTI	3					

**MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI**

94034,80120

**PROVA ANNUALE IMPIANTO**

DATA ESECUZIONE: 14/02/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: 3.2 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: 152 lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

**ANOMALIE RILEVATE**

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

