



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

VIA ROBILANT 4

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/51861224

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico
Attr. cliente	26	3	0	0	0	0		
Controllate	26	3					10/08/2015	A. B. B. B.
Ritirate								
Smaltite								
Restituite								
Consegnate								



Prestiti
d'uso

Note del
tecnico

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41147	2014	08/2017	08/2026	2032	CASA 2° PIANO TERRAZZO
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57838	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57968	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57933	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57925	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57752	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57930	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57692	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57862	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57715	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8665	2001	08/2017	08/2020	2019	ARCHIVIO
X Nr. 012	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41137	2014	08/2017	08/2026	2032	BOX
X Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8382	2002	08/2017	08/2020	2020	BOX
X Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8343	2002	08/2017	08/2020	2020	BOX
X Nr. 015	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20687	2001	08/2017	08/2020	2019	P.T.
X Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8498	2002	08/2017	08/2020	2020	P.T.
X Nr. 017	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40719	2014	08/2017	08/2026	2032	P.T.
X Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41213	2014	08/2017	08/2026	2032	P.T.
X Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41292	2014	08/2017	08/2026	2032	1° P
X Nr. 020	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41476	2014	08/2017	08/2026	2032	GRUPPO ESTINTORI
X Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82629	2001	08/2016	08/2021	2019	SEMINTERRATO
X Nr. 022	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	71	2001	08/2017	08/2017	2019	ARCHIVIO
X Nr. 023	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73867	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.
X Nr. 024	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82573	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.
X Nr. 025	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82680	2001	08/2016	08/2021	2019	LOCALE ASCENSORI
X Nr. 026	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73927	2001	08/2016	08/2021	2019	1° P.



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico				
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)	Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
Anello idranti	-	-	-	-	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
X Nr. 001	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
X Nr. 002	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	
X Nr. 003	NASPO UNI25	2.0	2013		02/2018	