



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

VIA ROBILANT 4

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Nota recapito

010/51861224

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

PRESSIONE IDRANTI INSUFFICIENTE

RICONSEGNARE ESTINTORI DOPO IL 26/8/14

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00:00 - 00:00

1196/2014 - 5909.68€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sp. inkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	26	3	0	0	0	0			
Controllate	7	3					20/8/14	MATTEO	X Gelli
Ritirate Smaltite	19						20/8/14	MATTEO	X Gelli
Restituite Consegnate	19						28/8/14	MATTEO	X Gelli
Prestiti d'uso	18								
Note del tecnico	ALLA RIC. CONSEGNARE 1 SAFE CRUSH + 4 PG NUOVI ALLA RIC. COMPILARE REGISTRO								

Estintori

Nr.	Descrizione	Modello	Capacità	Pressione	Rev.	Coll.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	28967	1997	Sost.	Sost.	2015	TETTO										
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57838	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57962	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57933	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57925	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57752	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57930	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57692	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57862	2001	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57715	2001	Rcv.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8665	2002	Rev.	Coll.	2019	ARCHIVIO										
Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8373	2002	Sost.	Sost.	2020	BOX PERDE SEMPRE										
Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8382	2002	Rev.	Coll.	2020	BOX										
Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8343	2002	Rev.	Coll.	2020	BOX										
Nr. 015	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20687	2001	Rev.	Coll.	2019	P.T.										
Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8498	2002	Rev.	Coll.	2020	P.T.										
Nr. 017	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34519	2001	Rev.	Coll.	2019	P.T.	1337									
Nr. 018	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	47668	2001	Rev.	Coll.	2019	P.T.	1998	SOST								
Nr. 019	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34527	2001	Rev.	Coll.	2019	1° P.	1997	SOSP								
Nr. 020	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	10633	2001	Rev.	Coll.	2019	C.T.	1998	SOST								
Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82629	2001	08/2016	08/2021	2019	SEMINTERRATO										
Nr. 022	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	71	2001	Rev.	08/2017	2019	ARCHIVIO										
Nr. 023	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73867	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.	2000									
Nr. 024	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82573	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.										
Nr. 025	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82680	2001	08/2016	08/2021	2019	LOCALE ASCENSORI										
Nr. 026	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73927	2001	08/2016	08/2021	2019	1° P.										

1 PG 41147 2014 TETTO
2 PG 41137 2014 BOX

17 40719 2014 PT
18 41213 2014 PT
19 41292 2014 1P
20 41476 2014 CT