

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1569611

EMESSO NEL MESE: Ottobre / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Christian G.

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE
Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
CONTRATTO
Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.
FILIALE
UFFICI WTC
INDIRIZZO
VIA DE MARINI 1
COMUNE
Sampierdarena (GE) CAP 16149

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI	Q.TA 35	REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI	Q.TA 3
CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO	Q.TA 2		

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
28/10/2016	ESTINTORI	35	3			
31/10/2016	ESTINTORI					3
28/10/2016	RIL.FUMO	2				

ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

NOTE DEL TECNICO

Eseguite prove funzionali impianti rilevazione e spegnimento ad Argon presenti nei 2 archivi con esito positivo.

Lasciati gli impianti in corretto stato di standby e senza difetti.

Firma del tecnico



Firma del cliente

