

Registro Manutenzione

Proprietario POL. MARC.
 Indirizzo STAZIONE MARITIMA
 Città GENOVA

Responsabile dei controlli:
 ASSO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL
 VIA CARNIA 127/r
 Tecnico
Maria Arcadio

Tipo intervento: ☒ CONTROLLO ☐ REVISIONE UNI994 ☐ COLLAUDO UNI994 ☐ SOSTITUZIONE
☐ RICARICA USO ☐ ALTRO

Tipo Attrezzatura: ☒ ESTINTORI ☒ RILEVAZIONE FUMO ☐ IDRANTI ☐ PORTE
☐ ALTRO

Descrizione intervento: MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI

Polvere	Portatili n° <u>4</u>	kg <u>6</u>	Carrellati n°	kg
Co2	Portatili n° <u>2</u>	kg <u>5</u>	Carrellati n°	kg
Idrici/Schiuma	Portatili n°	kg	Carrellati n°	kg

IDRANTI E CORREDO IDRANTI

UNI 45	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
UNI 70	N°	Manichetta Mt	Lancia	Note
Alt. VV.FF.	N°	In Linea	Mandata	Note

RILEVAZIONE FUMO

Centrale	N° <u>1</u>	Marca <u>NOTIFIER ALLOD</u>	Tipo <u>MODULATO</u>	Note
Rilevatori	N° <u>29</u>	Marca <u>NOTIFIER</u>	Tipo <u>FUMIG</u>	Note

PORTE / PORTONI

Porte	REI 60 n°	REI 90 n°	REI 120 n°	Maniglioni n°
-------	-----------------	-----------------	------------------	---------------------

Anomalie Rilevate

1 TARGA OTTICO / ACUSTICA NON FUNZIONANTE / UGROSSO 2

Misure di Ripristino attuate / da attuare

Date interventi


2 / 5 / 17

Descrizione Breve MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE

Descrizione Breve

Descrizione Breve

Firma tecnico



Firma del Cliente
 (per ricevuta e accettazione)

