



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO S. FRUTTUOSO

VIA ROBILANT 4

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/51861224

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00.00 - 00.00

1288/2013 - 3374.73€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	26	3	0	0	0	0			
Controllate	25	3					26/8/2013	Roberto	
Ritirate	1						26/8/2013	Roberto	
Restituite	1						29/8/2013	Roberto	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico	IL N° 12 E' DA DESTRIARE -								

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	29967	1997	08/2014	08/2014	2015	TETTO
X Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57838	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57968	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57933	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57925	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57752	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 007	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57930	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57692	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57862	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	57715	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
X Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8665	2001	08/2014	08/2014	2019	ARCHIVIO
R Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8373	2002	08/2014	08/2014	2020	BOX/ PERDE SEMPRE
X Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8382	2002	08/2014	08/2014	2020	BOX
X Nr. 014	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8343	2002	08/2014	08/2014	2020	BOX
X Nr. 015	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20687	2001	08/2014	08/2014	2019	P.T.
X Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8498	2002	08/2014	08/2014	2020	P.T.
X Nr. 017	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34515	2001	08/2014	08/2014	2019	P.T.
X Nr. 018	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	47668	2001	08/2014	08/2014	2019	P.T.
X Nr. 019	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	34527	2001	08/2014	08/2014	2019	1° P.
X Nr. 020	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	10633	2001	08/2014	08/2014	2019	C.T.
X Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82629	2001	08/2016	08/2021	2019	SEMINTERRATO
X Nr. 022	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	71	2001	08/2014	08/2017		ARCHIVIO
X Nr. 023	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73867	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.
X Nr. 024	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82573	2001	08/2016	08/2021	2019	P.T.
X Nr. 025	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82680	2001	08/2016	08/2021	2019	LOCALE ASCENSORI
X Nr. 026	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A73927	2001	08/2016	08/2021	2019	1° P.



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	NASPO UNI25	20.0	2013		02/2018	
Nr. 002	NASPO UNI25	20.0	2013		02/2018	
Nr. 003	NASPO UNI25	20.0	2013		02/2018	