



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CHIAVARI

VIA BRIZZOLARA 5

Chiavari(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

0185536171

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

SOSTITUZIONE N° 3 CANE UNICO

Giorno chiusura

Orario

Fattura nr.

Pagato

Tipo pagamento

00:00 - 00:00

1196/2014 - 5909.68€

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	10	3	0	0	0	0			
Controllate	9	3					12/8/14	MMA	
Ritirate									
Smaltite	1						12/8/14	MMA	
Restituite									
Consegnate	1						13/8/14	MMA	
Prestiti d'uso									
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Descrizione	Classe di rischio	Matricola	Anno	Prox. rev.	Prox. col.	Scad.	Nota/ubicazione
Nr. 001	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	94034	1999	08/2016	08/2021	2017	PRIMO PIANO ARCHIVIO
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177859	1997	Sost.	Sost.	2015	PRIMO PIANO ATRIO 1397
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	177849	1999	SOST		08/2017	2017 AUTORIMESSA 1397
Nr. 004	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	178864	1999	SOST		08/2017	2017 PIANO TERRA CORRIDOIO 1397
Nr. 005	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69068	2010	08/2015	08/2020	2028	PIANO TERRA CORPO DI GUARDIA
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17785	1997	Sost.	Sost.	2015	PRIMO PIANO ASCENSORE 1397
Nr. 007	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	68367	2010	08/2015	08/2020	2028	PIANO TERRA LABORATORIO
Nr. 008	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17888	1997	Sost.	Sost.	2015	SECONDO PIANO UFF. SDI 1397
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	80120	1999	Rev.		08/2017	2017 SECONDO PIANO
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	84182	1998	Sost.	Sost.	2016	SECONDO PIANO 1397

Impianto antincendio

Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione		Prova dinamica
Tipo impianto	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti					VERIFICARE	Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					VERIFICARE
Gruppo Attacco						

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2006	ROT RAME	01/2016	1° PIANO
Nr. 002	UNI45	20.0	2006	ROT RAME	01/2016	2° PIANO
Nr. 003	UNI45	20.0	2006	ROT RAME	01/2016	1° PIANO

PG 41382 AUTORIMESSA
 PG 41135 PIANO TERRA CORRIDOIO
 PG 41527 PRIMO PIANO ATRIO
 PG 41653 1° PIANO ASCENSORE

PG 41443 SECONDO PIANO
 PG 40800 UFF. SDI