

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633685

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

SQUADRA NAUTICA

INDIRIZZO

CON UFF. VOLANTI QUESTURA - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 2

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
19/02/2018	ESTINTORI	2					

ANOMALIE RILEVATE

ESTINTORI

Nr. 1 - Tipo: P634E-Estintore Polvere kg. 06 En3 - Matricola: 10784 - Ubicazione:

Anomalia: Estintore a terra

Firma del tecnico



Firma del cliente

