

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633334

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Roberto Porcile

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COM SESTRI P.

INDIRIZZO

VIA F. DA PERSICO - Sestri Ponente (GE) CAP 16154

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 12

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 5

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
01/03/2018	ESTINTORI	12					
01/03/2018	IDRANTI	5					

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Nr. 5 - Tipo: NASPO UNI25 - Ubicazione: AUTORIMESSA

Anomalia: Manca cartello

NOTE DEL TECNICO

Prova dinamica da effettuare prossima visita in comune accordo con sig. Testone

Firma del tecnico

Firma del cliente

