



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

PIAZZA RIZZOLIO 25

Cornigliano Ligure(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

010/648001

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	19	6	0	0	0	0			
Controllate	16	6					11/8/2015	ROSENTO	X [Signature]
Ritirate	3						11/8/2015	ROSENTO	X [Signature]
Smaltite									
Restituite	3						11/9/2015	MURRI	X [Signature]
Consegnate									
Prestiti d'uso	3								
Note del tecnico	OK								



Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74165	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 002	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74337	1999	08/2017	08/2017	2017	2° P.
Nr. 003	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8981	2002	08/2017	08/2017	2020	2° P.
Nr. 004	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	8542	1999	08/2017	08/2017	2017	1° P.
Nr. 005	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	A83063	2000	08/2016	08/2021	2018	1° P.
Nr. 006	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74197	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. ARCHIVIO
Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74246	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 008	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40756	2014	08/2017	08/2026	2032	BOX
Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74237	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 010	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	74185	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 011	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	C27285	2011	08/2016	08/2021	2029	P.T. CUCINA
Nr. 012	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74201	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T. MENSA
Nr. 013	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69045	2010	Rev.	08/2020	2028	P.T. PORTINERIA
Nr. 014	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74301	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74018	1999	08/2017	08/2017	2017	P.T.
Nr. 016	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C-	74177	1999	08/2017	08/2017	2017	SCANTINATO
Nr. 017	P50-Estintore Polvere kg. 50	A-B1-C	126	1999	08/2017	08/2017	2017	BOX
Nr. 018	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8465	2012	Rev.	08/2024	2030	1° PIANO
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	270568	2012	Rev.	08/2024	2030	2° PIANO

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti						Febbraio
Tipo att. VV.FF	Ubicazione motopompa					



2 000012 325854

Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
✓ Nr. 001	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	ATRIO PIANO TERRA
✓ Nr. 002	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	
✓ Nr. 003	UNI45	20.0	2011	ROTAZIONE	08/2016	
✓ Nr. 004	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA
✓ Nr. 005	UNI45	20.0	2014	ROTAZIONE	08/2019	TORRETTA
✓ Nr. 006	ATT. VV.FF.	0.0	2030		08/2035	

ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

• Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg 6	portatili n° 15	carrellati n° 1	kg 50
a CO2	kg 2/5	portatili n° 2 + 1	carrellati n°	
a schiuma	litri	portatili n°	carrellati n°	
altro tipo	kg	portatili n°	carrellati n°	

• Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n° 5	gruppi attacco autopompa n° 1
naspi UNI 25	gruppi di pompaggio n°
cassette a corredo idranti n°	idranti soprassuolo/sottosuolo n°
	altro n°

• Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°	Armadi attrezzature antincendio n°
maschere/filtri n°	altro n°

(1) Verifica funzionalità e bilanciamento del contenuto

• Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°	segnaletica verticale
segnaletica orizzontale n°	altro n°

• Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°	segnalatori acustici/visivi n°
centrale di rivelazione n°	altro n°
rilevatori n°	altro n°

• Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°	impianti gas chimico/inerte n°
gruppi di pompaggio n°	impianti polvere n°
impianti schiuma n°	impianti CO2 n°

• Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°	maniglioni antipánico
evacuatori EFC n°	altro n°

• Note:

Delivered Contratto di lavoro per la manutenzione e l'installazione di 1615 e 216 per la manutenzione e l'installazione di 1615 e 216
Riconsegna il 11/9/15

• Ditta: DITTA CONNEXUS

(limbro)
Via 11/10/12 n°
Città Genova (Genova) - tel.

Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio

Sig. DE MARCO

• Ditta: ADO INC

(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)

Via Genova n° 1234
Città Genova (Genova) - tel.

Tecnico antincendio

Sig. PONGIUS ROBERTO

* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate

si veda il rapporto di lavoro / DDT n° del 11/08/2015