



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

PASSAPORTI E SCIENTIFICA

Comune

Telefono

Cellulare

CORSO A. SAFFI

Genova(GE)

Note recapito

COMPILARE REGISTRO

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

266/2015 - 2753.54€

Bonifico Bancario 90gg. F.M.

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	38	4	0	0	0	0	25/2/2015	ROBERTO TRINIZ	
Controllate	34	4					25/2/2015	ROBERTO + ANITA	
Ritirate	4						24/3/2015	ROBERTO	
Smaltite									
Restituite	4								
Consegnate									
Prestiti d'uso	4								
Note del tecnico									

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17947	R2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX PRESS
Nr. 002	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	17969	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
Nr. 003	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	4507	R2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX PRESS
Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	8148	2012	08/2015	08/2024	2030	PASSAPORTI/BOX
Nr. 005	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18501	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
Nr. 006	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	18115	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
Nr. 007	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78650	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/BOX
Nr. 008	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78830	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
Nr. 009	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78746	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/P.T.
Nr. 010	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	C82577	2001	08/2016	08/2021	2019	PASSAPORTI/P.T.
Nr. 011	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78955	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI PRESS, ANZAROTO
Nr. 012	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78755	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 013	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78898	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO(13B) SPOGLIATOI
Nr. 014	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	0284	2008	08/2017	08/2020	2026	SPOGLIATOI/1°PIANO
Nr. 015	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	41179	2014	08/2017	08/2026	2032	PASS. 1°PIANO
Nr. 016	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78755	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
Nr. 017	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78784	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
Nr. 018	P643-Estintore Polvere kg. 06	43A-233B-C	78942	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI
Nr. 019	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	79914	2000	08/2017	08/2017	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
Nr. 020	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41301	2014	08/2017	08/2026	2032	PASS. 1°PIANO
Nr. 021	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	78691	2000	08/2017	08/2023	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
Nr. 022	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	A337789	2000	08/2016	08/2021	2018	PASSAPORTI/1°PIANO
Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78842	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 024	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78903	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 025	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78892	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO PRESS
			78908	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78863	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 027	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78796	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 028	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	991373	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA/2°PIANO
Nr. 029	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78944	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 030	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78787	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 031	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78675	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 032	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78761	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA
Nr. 033	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83302	2000	08/2016	08/2021	2018	SCIENTIFICA
Nr. 034	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	83308	2000	08/2016	08/2021	2018	SCIENTIFICA
Nr. 035	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A338833	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA
Nr. 036	CO5-Estintore CO2 kg. 05	89B-C	A01654	1999	08/2016	08/2021	2017	SCIENTIFICA
Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	78950	2000	08/2017	08/2017	2018	SCIENTIFICA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti				0.00		Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2014	16r 3 EFFETTI	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 002	UNI45	20.0	2014	16r 3 EFFETTI	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 003	UNI45	20.0	2014	16r 3 EFFETTI	02/2019	PASSAPORTI
Nr. 004	UNI45	20.0	2014	16r 3 EFFETTI	02/2019	PASSAPORTI



# ELENCO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NELL'ATTIVITA'

## • Estintori portatili / carrellati:

a polvere	kg 6	portatili n° 12	carrellati n°
a CO2	kg 5	portatili n° 2	carrellati n°
a schiuma	litri	portatili n°	carrellati n°
altro tipo	kg	portatili n°	carrellati n°

## • Materiale pompieristico:

cassette complete di lancia, rubinetto e manichetta UNI 45/70 n° 4  
 naspi UNI 25  
 cassette a corredo idranti n°

gruppi attacco autopompa n°  
 gruppi di pompaggio n°  
 idranti soprassuolo/sottosuolo n°  
 altro n°

## • Dispositivi di protezione individuale - D.P.I.:

autorespiratori n°  
 maschere/filtri n°

Armadi attrezzature antincendio n°  
 altro n°

① Verifica funzionalità e buono stato del contenuto.

## • Segnaletica di sicurezza:

luci di emergenza n°  
 segnaletica orizzontale n°

segnaletica verticale n°  
 altro n°

## • Impianti di rivelazione / allarme:

pulsanti di allarme n°  
 centrale di rivelazione n°  
 rilevatori n°

segnalatori acustici/visivi n°  
 altro n°  
 altro n°

## • Impianti di spegnimento:

impianti sprinkler n°  
 gruppi di pompaggio n°  
 impianti schiuma n°

impianti gas chimico/inerte n°  
 impianti polvere n°  
 impianti CO2 n°

## • Porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore:

porte tagliafuoco n°  
 evacuatori EFC n°

maniglioni antipanico n°  
 altro n°

## • Note:

Minori 3 container pressurizzati - Caricamento emergenza  
 Esiguo consumo pompe vi e pulitori n°  
 24/3/2015 Interventi con mezzi propri

## • Ditta: Confindustria Affi (proprietà)

(timbro)  
 Via n°  
 Città - tel.  
 Responsabile della sicurezza e/o dotazioni antincendio  
 Sig.

## • Ditta: Allo Inc

(incaricata alle verifiche e alle manutenzioni)  
 Via n° 1173/A  
 Città Genova (GE) - tel.  
 Tecnico antincendio  
 Sig. Porcile Roberto

\* Per i dettagli delle operazioni di manutenzione effettuate

si veda il rapporto di lavoro / DDT n° del 15 / 02 / 2015