



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

QUESTURA U.T.L.

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE/ SIG. CARBONE

Note cliente

EX-CELLE SALCINI - PASS

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

SI / NO CONT. / ASSEG.

Nota pagamento

Firma cliente

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	15	23	0	0	0	0			
Controllate	14	23					29/2/2016	NOZZA	
Ritirate									
Smaltite									
Consegnate									
Restituite									

Prestiti d'uso

Note del tecnico

## Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
X Nr. 035	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22112	2001	09/2017	09/2020	2019	U.T.L. 3° P. COTTIDIO
X Nr. 036	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D10402	2002	09/2018	09/2023	2020	U.T.L. 3° P. CORRIDIO
X Nr. 037	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71530	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
X Nr. 038	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71534	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
X Nr. 039	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71415	1999	09/2017	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
X Nr. 040	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D12575	2003	09/2018	09/2023	2021	U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CARAVELLE
X Nr. 067	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	D3683	2002	08/2016	08/2021	2020	U.T.L. 5° P. BAR
X Nr. 101	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	20731	2001	09/2017	08/2017	2019	U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMICA
X Nr. 113	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	37180	2014	08/2019	08/2024	2032	LOCALE UPS PIAZZALE
X Nr. 114	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	33337	2014	08/2017	08/2026	2032	CORPO DI GUARDIA
X Nr. 121	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	32301	2003	08/2017	08/2020	2021	UFFICIO SAVIANO PIAZZA -1
<del>Nr. 122</del>	<del>DOL6-Estintore lt. 6 schiuma</del>	<del>34A233B 75F</del>	<del>1380</del>	<del>2015</del>	<del>09/2019</del>	<del>09/2027</del>	<del>2033</del>	<del>QUESTURA CELLE</del>
<del>Nr. 123</del>	<del>P634E-Estintore Polvere kg. 06</del>	<del>34A-233B-C</del>	<del>13619</del>	<del>2015</del>	<del>09/2018</del>	<del>09/2027</del>	<del>2033</del>	<del>QUESTURA CELLE</del>
• Nr. 124	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	22863	2015	09/2018	09/2027	2033	QUESTURA FONDI
<del>Nr. 125</del>	<del>P634E-Estintore Polvere kg. 06</del>	<del>34A-233B-C</del>	<del>22463</del>	<del>2015</del>	<del>09/2018</del>	<del>09/2027</del>	<del>2033</del>	<del>QUESTURA FONDI</del>

P6

22828 2015 2018 2027 QUESTURA FONDI



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	-	0.00	-	Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
X Nr. 001	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 5° P.	NO UNI804
X Nr. 002	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 5° P.	NO UNI804
X Nr. 003	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 5° P.	NO UNI804
X Nr. 004	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	NO UNI804
X Nr. 005	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	NO UNI804
X Nr. 006	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 4° P.	NO UNI804
X Nr. 007	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	NO UNI804
X Nr. 008	UNI45	30.0	2014	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	OK
X Nr. 008B	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 3° P.	NO UNI804
X Nr. 009	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	NO UNI804
X Nr. 010	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	NO UNI804
X Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 2° P.	NO UNI804
X Nr. 011	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	NO UNI804
X Nr. 012	UNI45	30.0	2014	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	
X Nr. 013	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 1° P.	NO UNI804
X Nr. 014	UNI45	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 P.T.	NO UNI804
X Nr. 015	UNI45	20.0	2014	3 EFFETTI	02/2018 P.T.	OK
X Nr. 016	UNI45	20.0	2014	3 EFFETTI	02/2018 P.T.	OK
X Nr. 017	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 -1 P.	OK
X Nr. 020	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018	OK PIAZZALE
X Nr. 021	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE	OK
X Nr. 022	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 PIAZZALE	
X Nr. 023	UNI45	20.0	2015	3 EFFETTI	02/2018 -1 P	