

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1633483

EMESSO NEL MESE: Febbraio / 2018

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER MANUTENZIONE CICLICA

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

PASS-SCIENTIFICA

INDIRIZZO

CORSO A. SAFFI - Genova (GE) CAP 16100

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 38

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 4

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 1

RIEPILOGO ATTIVITA'

INTERVENTO ANNULLATO. VEDERE LE NOTE DEL TECNICO

Data: 17/05/2018

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 1

Anomalia: Rubinetto bloccato da sostituire, cassetta idrante da sostituire

Nr. 2 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 2

Anomalia: cassetta idrante da sostituire

Nr. 3 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box

Anomalia: cassetta idrante da sostituire

Nr. 4 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box

Anomalia: cassetta idrante da sostituire

Firma del tecnico

Firma del cliente