

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1583087

GENERAZIONE MANUALE

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

FILIALE

COMMISSARIATO CORNIGLIANO

INDIRIZZO

PIAZZA RIZZOLIO 25 - Cornigliano Ligure (GE) CAP 16152

INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 5

REVISIONE E COLLAUDO UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

REVISIONE UNI9994.1 ESTINTORI

Q.TA 1

SOSTITUZIONE ESTINTORI

Q.TA 12

CONTROLLO ORDINARIO IDRANTI

Q.TA 6

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/02/2017	ESTINTORI			2			
24/02/2017	ESTINTORI	5			12	12	2
24/02/2017	IDRANTI	6					

MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER REVISIONE/COLLAUDO

8981,40756

MATRICOLE ESTINTORI SMALTITI

74165,74337,8542,74197,74246,74237,74185,74201,74301,74018,74177,126

PROVA ANNUALE IMPIANTO

DATA ESECUZIONE: 24/02/2017

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: 5.3 bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN lt/min

ESITO DEL COLLAUDO: POSITIVO

ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente

