



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indirizzo manutenzione

Comune

COMMISSARIATO CHIAVARI

VIA BRIZZOLARA 5

Chiavari(GE)

Telefono

Cellulare

Note recapito

COMPILARE REGISTRO

018536171

Note cliente

Giorno chiusura

Orario

00:00 - 00:00

Fattura nr.

Modalità pagamento

Pagato

Tipo pagamento

266/2015 - 2753.54€

Bonifico Bancario 90gg. F.M.

SI / NO CONT. / ASSEG.

	Estintori	Idranti	Porte	Ril. fumi	Luci em.	Sprinkler	Data	Tecnico	Firma
Attr. cliente	10	3	0	0	0	0			
Controllate	3	3					24/2/15	MMA + ROBY	X
Ritirate Smaltite	1						24/2/15	MMA + ROBY	X
Restituite Consegnate	1						12/3/15	NeBorso	X
Prestiti d'uso	1								
Note del tecnico									

Estintori

Numero	Tipo	Classe di fuoco	Matricola	Anno	Prox rev.	Prox col.	Scad.	Note/ubicazione
Nr. 001	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	94034	1999	08/2016	08/2021	2017	PRIMO PIANO ARCHIVIO
Nr. 002	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41382	2014	08/2017	08/2026	2032	AUTORIMESSA
Nr. 003	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41135	2014	08/2017	08/2026	2032	PIANO TERRA CORRIDOIO
Nr. 004	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41527	2014	08/2017	08/2026	2032	PRIMO PIANO ATRIO
Nr. 005	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	69068	2010	08/2015	08/2020	2028	PIANO TERRA CORPO DI GUARDIA
Nr. 006	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41653	2014	08/2017	08/2026	2032	PRIMO PIANO ASCENSORE
Nr. 007	CO5E-Estintore CO2 kg. 05 En3	113B	68367	2010	08/2015	08/2020	2028	PIANO TERRA LABORATORIO
Nr. 008	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	41443	2014	08/2017	08/2026	2032	SECONDO PIANO
Nr. 009	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	80120	1999	08/2017	08/2017	2017	SECONDO PIANO PRESS.
Nr. 010	P634E-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	40800	2014	08/2017	08/2026	2032	UFFICIO SDI

Impianto antincendio

Tipo impianto	Ultimo rilievo dinamico		Rilievo dinamico		Ubicazione valvola di intercettazione	Prova dinamica
	Data	Pres. (bar)	Data	Pres. (bar)		
Anello idranti	-	-	-	-	0.00	VERIFICARE Febbraio
Tipo att. VV.FF.	Ubicazione motopompa					STATICA 4,2 bar
Gruppo Attacco						DINAMICA 3,1 bar

Idranti/NASPI

Numero	Tipo	Lung. man.	Anno	Tipo lancia	Prox. col.	Ubicazione
Nr. 001	UNI45	20.0	2006	ROTAZIONE	01/2016	1° PIANO
Nr. 002	UNI45	20.0	2006	ROTAZIONE	01/2016	2° PIANO
Nr. 003	UNI45	20.0	2006	ROTAZIONE	01/2016	1° PIANO