

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1591964

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 1

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

UFFICI WTC

### INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

## INTERVENTI PROGRAMMATI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 38

CONTROLLO ORDINARIO IMP. RIL. FUMO

Q.TA 2

## RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE	CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
02/05/2017	ESTINTORI	36		2			
03/05/2017	ESTINTORI						2
02/05/2017	RIL.FUMO	2*					

### MATRICOLE ESTINTORI RITIRATI/RESTITUITI PER RIPARAZIONI


506660,341552

\* PER I CONTROLLI ESEGUITI SU QUESTE ATTREZZATURE VEDERE CHECKLIST ALLEGATA


## ANOMALIE RILEVATE

Nessuna anomalia riscontrata

Firma del tecnico



Firma del cliente



## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1591964

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 2

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

UFFICI WTC

### INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

## IMPIANTI RILEVAZIONE FUMO

CONVENZIONALE + IMPIANTO GAS INERTE - IMPIANTO ARCH 1	E	N.E	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	X		
Controllo d'efficienza delle batterie	X		
Verifica dei collegamenti in centrale	X		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	X		
Verifica assenza esclusioni	X		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	X		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	X		
Test rimozione alimentazione primaria	X		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	X		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	X		
Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	X		
Pulizia dei sensori ove necessario	X		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	X		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	X		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	X		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	X		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	X		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	X		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		

CONVENZIONALE + IMPIANTO GAS INERTE - IMPIANTO ARCH 2	E	N.E	N.A
Verifica stato generale dell'impianto	X		
Controllo d'efficienza delle batterie	X		
Verifica dei collegamenti in centrale	X		
Verifica efficienza commutazione alimentazione	X		
Verifica assenza esclusioni	X		
Verifica funzionamento led segnalazione in centrale	X		
Verifica di tutte le funzioni della centrale	X		
Test rimozione alimentazione primaria	X		
Verifica funzionamento eventuali batterie alimentatore	X		
Rimozione di un sensore a campione per verifica segnalazione guasto	X		

## RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1591964

EMESSO NEL MESE: Aprile / 2017

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

EMESSO PER CONCLUSIONE INTERVENTO

PAGINA NR. 3

### AMMINISTRATORE

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### CONTRATTO

Questura di Genova u.a.c.3 Sez. Gest. Cont.

### FILIALE

UFFICI WTC

### INDIRIZZO

VIA DE MARINI 1 - Sampierdarena (GE) CAP 16149

Rimozione di un morsetto per verifica segnalazione guasto	X		
Pulizia dei sensori ove necessario	X		
Verifica funzionamento pulsanti allarme	X		
Verifica funzionamento segnalatori ottici / acustici	X		
Verifica funzionamento sensori ottici / termici / barriere fumo	X		
Verifica sgancio eventuali sistemi di trattenuta porta	X		
Verifica funzionamento eventuali sirene esterne	X		
lasciato impianto in corretto stato funzionamento senza esclusioni	X		
Applicazione e compilazione tagliando Controllo semestrale	X		
Compilazione Registro Manutenzione (ove richiesto)	X		