



Scheda contratto manutenzione

Cliente / Amministratore

COMMISSARIATI

QUESTURA DI GENOVA

Manutenzione CO

Indinazio manurenzioni

Comune

QUESTURA DIGOS

PIAZZA DIAZ 2

Genova(GE)

Telefond

Cellulare

Note recapito

Referente Sig.SCALA Uff.2° Piano

Note clients

Biomo chiusura C

00.00 - 00.00

248/2014 - 2595 20E

SI / NO CONT. / ASSEG.

Attr. cliente 6 0 0 0 0 0 0

Controllate

Ritirate

Restituite

d'uso

Note del tecnico

Estintori

	fru == r	Tipo - Ti	Classo al fin ou 🦈			the second	(12) 0-41 54	Salden		s inhicardon
8	Nr. 023	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	23851	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 2° P.	
X	- Nr. 024	CO2-Estintore CO2 kg. 02	34B-C	983375	1999	2018	623	2017	DIGOS 2º P. OR D	10RD
		P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71632	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 2° P.	
×	Nr. 026	P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71481	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 2° P.	
X	Nr. 027	CO2E-Estintore CO2 kg. 02 En3	34B	D10428	2003	09/2018	09/2023	2021	DIGOS 2° P.	
X		P634-Estintore Polvere kg. 06	34A-233B-C	71545	1999	08/2014	08/2017	2017	DIGOS 3° P. CORRID	010