

RAPPORTO INTERVENTO MANUTENZIONE

INTERVENTO N°: 1543724

EMESSO NEL MESE: Agosto / 2016

TECNICO ASSEGNATO: Mattia Marchese

PAGINA NR. 1

AMMINISTRATORE

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

CONTRATTO

Questura di Genova Uff. Amm. Cont. 3 Sez. Gest. Co

FILIALE

PASSAPORTI E SCIENTIFICA

INDIRIZZO

CORSO A. SAFFI

COMUNE

Genova (GE) CAP 16100

DESCRIZIONE INTERVENTI

CONTROLLO ORDINARIO ESTINTORI

Q.TA 31

REVISIONE UNI9999.4 ESTINTORI

Q.TA 7

RIEPILOGO ATTIVITA'

DATA	ATTREZZATURE CONTROLLATE	COLLAUDATE	RITIRATE	SMALTITE	CONSEGNATE	RESTITUITE
10/08/2016	ESTINTORI	30	8			
22/08/2016	ESTINTORI					8
10/08/2016	IDRANTI	4				

DATA ESECUZIONE: 10/08/2016

PRESSIONE DINAMICA RILEVATA AL BOCCELLO SFAVORITO: NaN bar

CALCOLO PORTATA IMPIANTO CON 1 IDRANTE IN FUNZIONE: NaN bar

ESITO DEL COLLAUDO:

ANOMALIE RILEVATE

IDRANTI

Nr. 1 - Tipo: UNI45 - Ubicazione: PASSAPORTI box ingr 1

Anomalia: Rubinetto bloccato da sostituire

Firma del tecnico



Firma del cliente

